

Pakiet nr 5

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy/ model/ nazwa	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	<p><i>Klimatyzatory do sal ćwiczeń i punktu przygotowawczego</i></p> <p>W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: dostarczyć, zainstalować i uruchomić układ klimatyzacji pomieszczeń w systemie multi split, składający się z 3 jednostek wewnętrznych przyściennych o mocach odpowiednio 3.5, 5 i 5 kW oraz jednostki zewnętrznej posadowionej na dachu budynku. Jednostki wewnętrzne będą znajdowały się w następujących pomieszczeniach Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, zlokalizowanych na 1 piętrze, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: punkt przygotowania leków(3.5kW), sala prób wysiłkowych (5kW), sala ćwiczeń - najdalsza od bocznej klatki schodowej(5kW). Jednostka zewnętrzna ma być posadowiona na dachu ponad drugim piętrzem w okolicy tej klatki schodowej. Do urządzeń należy doprowadzić zasilanie elektryczne z rozdzielnic zlokalizowanej na korytarzu Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej. Przewody elektryczne oraz rurociągi należy prowadzić wykorzystując przestrzeń ponad sufitem podwieszanym w korytarzu, w pomieszczeniach przewody elektryczne prowadzić przy krawędziach ścian, w listwach maskujących,</p>			1 zestaw				

	natomiast z piętra pierwszego na dach przewody elektryczne i rurociągi należy poprowadzić w przestrzeni sąsiadującej klatki schodowej zakrywając listwą maskującą. Na dachu przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odpływy skroplin prowadzić przy krawędzi ścian do najbliższych umywalek lub zlewów. Do sterowania urządzeniami zastosować piloty stałe naścienne.							
RAZEM:					X		X	