

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****I. Przedmiot zamówienia**

- 1. Systemowa zaprawa drenażowa o wysokiej wytrzymałości – 272 700 kg\***
- 2. Elastyczny szlam trasowo – cementowy – 8 750 kg\***

\*Ilość szacunkowa przewidziana do zakupu.

**II. Wymagania dotyczące jakości dostarczanych materiałów****Ad. 1 Systemowa zaprawa drenażowa**

Gotowy produkt systemowy przeznaczony do stosowania na średnie i duże obciążenia od ruchu pieszego i drogowego pod nawierzchnie z kostki brukowej, bruku klinkierowego, płyt kamiennych oraz betonowych w postaci zaprawy drenażowej. Składa się z kruszywa, cementu, modyfikatorów oraz trasu reńskiego.

**Oferowany materiał powinien spełniać wymagania:**

Tabela nr 1:

Lp.	Wymaganie	Wartość lub kategoria
1.	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	$\geq 40$ MPa
2.	Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach	$\geq 5$ MPa
3.	Współczynnik wodoprzepuszczalności	$\geq 1,0 \times 10^{-6}$ m/s lub Min 500 L/m <sup>2</sup> /h
4.	Stan zaprawy po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w 2% roztworze soli NaCl	BRAK USZKODZEŃ

**Ad. 2 Elastyczny szlam trasowo-cementowy**

Wysokosprawną zaprawą mocującą na bazie cementu.

**Oferowany szlam trasowo-cementowy powinien być kompatybilny z oferowaną zaprawą drenażową.**

\*Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełnić mają materiały, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawione wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach opisu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu Zamawiający powołując się na wskazaną normę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Za równoważne uznaje się dostawy spełniające parametry określone w normie wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.