

Rzeka Młosina
Dz. nr 242/3

Granica działki
242/3
242/4

umocnienie skarp
materacem
gabionowym gr 30cm
na geowłókninie o
gramaturze 300g/m2

2.50m

wylot prefabrykowany W1-KD
beton, C 35/45

400PCV

RZUT Z GÓRY

SZCZEGÓŁ WYLOTU DO RZEKI MŁOSINA

D1

OS

400PCV

400PCV

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

rzeka Młosina
Dz. nr 242/3

Granica działki
242/3
242/4

134,00
133,60
133,40
400PCV
wylot prefabrykowany W1-KD
beton, C 35/45
umocnienie skarp
kamieniem 16-18cm
na zapr.beton.

135,20
D1
STUDNIA
BET. D-1200
134,10
400PCV
133,60
135,20
OS
osadnik
Os EOW-1 30/300
132,10
400PCV
134,19

10,00m
5,00m

Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. sanitarna	Zygmunt Cheba	Upr. bud. AN/8346/138/84	
Sprawdził br. sanitarna	mgr inż. Zbigniew Łojewski	Upr. bud. POM/0045/PWOS/12	

20 wrzesień 2019r