

BI.ZPI.1.434.65.2022.SK

**Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.
w Augustowie
ul. Filtrowa 2
16-300 Augustów**
**Pełnomocnik: Usługi Projektowe i Informatyczne
Danuta Piszczatowska
ul. Sikorskiego 57A
16-400 Suwałki**

Dotyczy: „Wydanie warunków technicznych na przejście rurociągu sieci wodociągowej pod Kanałem Bystry dz. 4367/1 przy ul. Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów, woj. podlaskie”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie w odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2022 r. (data wpływu 27.07.2022 r.) dotyczące wydania warunków technicznych na przejście rurociągu sieci wodociągowej pod Kanałem Bystry dz. 4367/1 przy ul. Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów, uprzejmie informuje, iż projektowana sieć wodociągowa koliduje z n/w śródlądowymi wodami płynącymi:

I. Obręb 5 Miasto Augustów

- **Kanał Bystry** – (kol. nr 1 - nr rys. S1 dz. nr 4367/1 Wp)

Śródlądowa woda płynąca została oznaczona punktem nr 1 na *Projekcie zagospodarowania terenu* (mapy do celów projektowych w skali 1: 500).

1. Wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod dnem **Kanału Bystry** wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 389, pkt. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, t.j. Dz.U.2021, poz. 2233 z późn. zm.).
2. Przejście pod dnem Kanału Bystry wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej o wzmocnionej wytrzymałości.
3. Przejście pod dnem Kanału Bystry zaprojektować na jednakowej rzędnej, na całej szerokości dz. nr 4367/1 obręb 5 Miasto Augustów.
4. Głębokość przejścia zaprojektować na takiej rzędnej, aby w przyszłości realizacja wymiany ubezpieczenia Kanału Bystry, którego rzędna dołu ubezpieczenia będzie wynosiła **7,0 m** od istniejącego dna, nie była uzależniona od ograniczeń właściciela infrastruktury wodociągowej.
5. Rurociąg sieci wodociągowej w miejscu kolizji z śródlądowymi wodami płynącymi winien być układany z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi normami, pod nadzorem przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Augustowie.
6. Inwestor powiadomi Nadzór Wodny w Augustowie na 7 dni przed rozpoczęciem robót.
7. Po zakończeniu robót teren inwestycji uporządkować.
8. Odbioru wykonanego przejścia przez śródlądowe wody płynące dokonać przy udziale przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Augustowie.

9. Po wykonaniu przewiertu dostarczyć do tut. Zarządu profile podłużne przejścia sieci wodociągowej przez Kanał Bystry.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 212 ustawy Prawo Wodne prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących wykonuje **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**.

Zgoda na wejście i użytkowanie gruntu w obrębie działek stanowiących własność Skarbu Państwa w pasie Kanału Bystry w celu wykonania sieci wodociągowej i jego użytkowania, wiąże się z koniecznością spełnienia wymogu art. 261 ustawy Prawo Wodne czyli inwestor i późniejszy zarządca tej infrastruktury powinien posiadać podpisaną z RZGW w Białymstoku umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiących własność Skarbu Państwa. Umowa ta stanowić będzie zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i późniejszą eksploatację wykonanej infrastruktury w obrębie Kanału Bystry.

W celu zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa należy wystąpić z wnioskiem do **RZGW w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok** załączając;

- aktualną kopię mapy ewidencyjnej w skali 1: 5 000 z zaznaczoną lokalizacją obiektu,
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 lub 1: 1 000 z lokalizacją i opisem obiektu,
- poświadczoną za zgodność kopię pozwolenia wodnoprawnego,
- niezbędne rysunki, profile, itp.
- wskazanie osoby uprawnionej do zawarcia umowy.

Z UP. DYREKTORA

Ireneusz Majdak
Z-CA DYREKTORA

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Augustowie
2. a/a