SCHEMAT



LEGENDA:
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

ŚCIANY:

- EI30 — EI 30
- EI60 — EI 60
- REI60 — REI 60
- REI120 — REI 120

OKNA:

- E120 — E 120

DRZWI:

- BK - bezklasowe, jeśli zmniejszają szerokość drogi ewakuacyjnej, należy wymienić na wykładane na ścianę
- BK 1 — BK1 - bezklasowe, otwierane samoczynnie, z siłownikiem, sterowane przez system sygnalizacji pożaru lub po otwarciu pozostające w pozycji otwartej pod kątem 90° blokowane mechanicznie, niezamykalne w trakcie pożaru na danej kondygnacji
- BK 1 / 140 — BK1 / 140 - bezklasowe, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (w tym co najmniej jedno nieblokowalne skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy) otwierane samoczynnie, z siłownikiem, sterowane przez system sygnalizacji pożaru lub po otwarciu pozostające w pozycji otwartej pod kątem 90° blokowane mechanicznie, niezamykalne w trakcie pożaru na danej kondygnacji
- BK 2 / 140 — BK2 / 140 - bezklasowe, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (w tym co najmniej jedno nieblokowalne skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy) otwierane samoczynnie, z siłownikiem, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, niezamykalne w trakcie pożaru na danej kondygnacji
- EI30 — EI 30 wyposażone w samozamykacz
- EI60 — EI 60 wyposażone w samozamykacz
- EI60 / 140 — EI 60, wyposażone w samozamykacz, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (w tym co najmniej jedno nieblokowalne skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy)
- EI60 / 140 + SSP — EI 60, wyposażone w samozamykacz, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (w tym co najmniej jedno nieblokowalne skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy), zamknięte w trakcie pożaru w strefie 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, MD/A
- EI60 / 140* — EI 60, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (w tym co najmniej jedno nieblokowalne skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy), w czasie normalnej eksploatacji mogące pozostać w pozycji otwartej, w czasie pożaru zamykane samoczynnie, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz z możliwością ręcznego otwarcia
- EI'60 — EI 60, rozwiązanie kompensacyjne w pomieszczeniach przylegających do przedsionków pożarowych, w których niemożliwe jest wykonanie przewietrzania
- EIS60 — EI 60, dymoszczelne, wyposażone w samozamykacz
- EIS60 / 140 — EI 60, dymoszczelne, wyposażone w samozamykacz, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (w tym co najmniej jedno nieblokowalne skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy)
- EIS60 / 140* — EI 60, dymoszczelne, minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnic 140 cm (w tym co najmniej jedno nieblokowalne skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy), w czasie normalnej eksploatacji mogące pozostać w pozycji otwartej, w czasie pożaru zamykane samoczynnie, sterowane przez system sygnalizacji pożaru, wyposażone w samozamykacz z możliwością ręcznego otwarcia
- EI120 — EI 120, drzwi do windy dla ekip ratowniczych, rozwiązanie kompensacyjne
- EI120 + SSP — EI 120, drzwi do windy dla ekip ratowniczych, podczas pożaru blokowane przez system sygnalizacji pożaru, rozwiązanie kompensacyjne
- EI120 / BPPS — brama EI120, segmentowa, w czasie normalnej eksploatacji pozostaje w pozycji otwartej, w czasie pożaru zamykana samoczynnie, sterowana przez system sygnalizacji pożaru

UWAGI:

- Zakres opracowania obejmuje budynek A, budynki B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, D3, Ł1, Ł2 nie są przedmiotem opracowania;
- Rysunek schematyczny dotyczy wyłącznie podziałów na strefy pożarowe; wymiary brać z rzutów architektonicznych

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok
Jakub Potok
61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12
tel. 604 96 92 80

Proart STUDIO
Anna Dąbek - Kaszkowiak
60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 35/37, lok. 10
tel. 604 591 384

INWESTOR: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

OBIEKT: INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie Puszczykowo

NAZWA RYSUNKU: STREFY POŻAROWE I EWAKUACJA - PIĘTRO 7

SKALA	REWIZJA
1:100	

NR RYS.: AP-09

		NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Potok	142/94/ZG	ARCHITEKTURA	
KREŚLIŁ	mgr inż. arch. Barbara Nowak			
SPRAWDZAŁ	mgr inż. arch. Anna Dąbek Kaszkowiak	ABIT-II-7342-64/99	ARCHITEKTURA	

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

POZNAŃ - 15 LIPCA 2024