

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ISTNIEJĄCEJ DO DOPOSAŻENIA	symbol	Di1	Di2	Di3	Di4	Di5	Di6	Di7	Di8
	odporność ogniowa	Ei60	-	-	-	Ei60	-	-	-
	lokalizacja	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0
	wyp. dodatkowe; uwagi	DRZWI ISTNIEJĄCE DO DOPOSAŻENIA: DODANIE SAMOZAMYKACZA, ZMIANA OKUĆ WEWNĘTRZNYCH NA DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNĄ, WYMIANA ZAMKA NA DOSTOSOWANY DO DŹWIGNI ANTYPANICZNEJ, ZMIANA OKUĆ ZEWNĘTRZNYCH NA GAŁKĘ UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ DOSTĘP OSÓB NIEPOWOŁANYCH	DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; MAJĄ SŁUżyć JAKO UPUST DYMU W TRAKCIE POŻARU NAPĘD DO OTWIERANIA DRZWI NAPOWIERZAJĄCYCH DDS54/500 FIRMY D+H LUB RÓWNOWAŻNE	DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; MAJĄ SŁUżyć JAKO UPUST DYMU W TRAKCIE POŻARU NAPĘD DO OTWIERANIA DRZWI NAPOWIERZAJĄCYCH DDS54/500 FIRMY D+H LUB RÓWNOWAŻNE	DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; MAJĄ SŁUżyć JAKO UPUST DYMU W TRAKCIE POŻARU NAPĘD DO OTWIERANIA DRZWI NAPOWIERZAJĄCYCH DDS54/500 FIRMY D+H LUB RÓWNOWAŻNE	DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; BLOKOWANE W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ W CZASIE POŻARU - WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZACZEP ZASILANY Z SSP	DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESUWNE - PODŁĄCZYĆ DO SYSTEMU SSP, BLOKOWANE W POZYCJI OTWARTEJ W CZASIE POŻARU; RÓWNOCZESNE OTWARCIE BRAMY DLA KARETEK LUB WYMIANA PANELU NA AŻUROWY (POW. CZYNNA ODPLYWU 0,66 m2)	DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; BLOKOWANE W POZYCJI OTWARTEJ W CZASIE POŻARU NAPĘD DO OTWIERANIA DRZWI NAPOWIERZAJĄCYCH DDS54/500 FIRMY D+H LUB RÓWNOWAŻNE	DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; BLOKOWANE W POZYCJI OTWARTEJ W CZASIE POŻARU NAPĘD DO OTWIERANIA DRZWI NAPOWIERZAJĄCYCH DDS54/500 FIRMY D+H LUB RÓWNOWAŻNE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ISTNIEJĄCEJ DO DOPOSAŻENIA	symbol	Di9	Di10	Di11	Di12	Di15	Di16
	odporność ogniowa	Ei60	EiS60	EiS60	Ei60	-	-
	lokalizacja	+1	+1	+1	+1	+6	+9
	wyp. dodatkowe; uwagi	DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; BLOKOWANE W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ W CZASIE POŻARU - WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZACZEP ZASILANY Z SSP	DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; BLOKOWANE W POZYCJI OTWARTEJ, ZWALNIANE W CZASIE POŻARU	DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; BLOKOWANE W POZYCJI OTWARTEJ, ZWALNIANE W CZASIE POŻARU	DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; BLOKOWANE W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ W CZASIE POŻARU - WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZACZEP ZASILANY Z SSP	DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; BLOKOWANE W POZYCJI OTWARTEJ W CZASIE POŻARU NAPĘD DO OTWIERANIA DRZWI NAPOWIERZAJĄCYCH DDS54/500 FIRMY D+H LUB RÓWNOWAŻNE	DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; BLOKOWANE W POZYCJI OTWARTEJ W CZASIE POŻARU NAPĘD DO OTWIERANIA DRZWI NAPOWIERZAJĄCYCH DDS54/500 FIRMY D+H LUB RÓWNOWAŻNE

<div></div> <div>ATELIER ARCHITEKTURY S.C. Katarzyna Jackowska - Potok Jakub Potok 61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12 tel. 604 96 92 80</div>		<div></div> <div>Anna Dąbek - Kaszkowiak 60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 35/37, lok. 10 tel. 604 591 384</div>		
INWESTOR Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo				
OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie Puszczykowo				
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ISTNIEJĄCEJ DO DOPOSAŻENIA		SKALA	REWIZJA	
		1:100		
		NR RYS. A-58		
		NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Potok	142/94/ZG	ARCHITEKTURA	
KREŚLIŁ	mgr inż. arch. Barbara Nowak			
SPRAWDZAŁ	mgr inż. arch. Anna Dąbek Kaszkowiak	ABIT-II-7342-64/99	ARCHITEKTURA	
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITEKTURA	
POZNAŃ - 15 LIPCA 2024				