SMPA-xx	jednostka napowietrzająca SMPA lub SMIA. Moc wg doborów. Jednostka bez zintegrowanej klapy czerpnej -do montażu kanałowego - lub równoważny
FPS	tablica sterująca zestawu SMOKE MASTER - lub równoważny
SMIZ-4	przetwornik ciśnienia (+)
HPS-1	punkt odbioru ciśnienia (-)
SMPZ-3	panel zdalnego sterowania
SMQ24A+S1A	siłownik na przepustnicy czerpnej
SSP	klapa ppoż. otwierana sygnałem z SSP
SD1	optyczna czujka dymu w obudowie kanałowej smokemaster
	kierunek ewakuacji
SSP EL-3 MS	moduł systemu sygnalizacji pożaru 1xDO 2xDI
	przewód impulsowy ciśnienia ø8
	przewody elektryczne

EL-1 przewód HTKSH 3x2x0,8 mm² - panel SMPZ-3 lub równoważny
EL-2 przewód HDGs 4x1 mm² - czujnik SMIZ-4 lub równoważny
EL-3 przewód YnTKSY 3x2x0.8 mm² - moduł IO systemu SSP - lub równoważny
EL-4 przewód HDGs 4x1 mm² - czujka dymu SD1 - lub równoważny
EL-6 przewód HDGs 5x1 mm² - siłownik SMQ - lub równoważny
EL-5* przewód (N)HXH-J-SERVO FE180 E90 4xX mm² - silnik jednostki SMPA (wg danych elektrycznych) - lub równoważny
EL-7 przewód HTKSHekw 2x2x0,8 mm² SM-VEST+ HDGS 2*1mm2 - lub równoważny
EL-8 przewód NHXH 5x1 mm² - siłownik przepustnicy szybkiego reagowania - lub równoważny
EL-9 przewód HTKSH 2x2x0.8 mm² - komunikacja central sterujących w topologii magistrali - lub równoważny

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok
Jakub Potok
61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12
tel. 604 96 92 80

Proart STUDIO
Anna Dąbek - Kaszkowiak
61-515 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 169 /1
tel. (061) 8341- 031 ; tel/fax (061) 8341-117

INWESTOR	Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo			
OBIEKT	INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie Puszczykowo			
NAZWA RYSUNKU:	Schemat instalacji nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, przedsionków pożarowych oraz szybów windowych	SKALA: -	REWIZJA	NR RYS. S-14
		NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Barna	WKP/0034/POOS/03	SANITARNA	
KREŚLIŁ				
SPRAWDZAŁ	mgr inż. Aleksandra Michalak	WKP/0172/PWOS/19	SANITARNA	
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA	SANITARNA	

POZNAŃ - 15.07.2024