



Poznań, dnia 18 marca 2020 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.66.1.2020

POSTANOWIENIE NR 66/2020

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zmianami) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku Pana Józefa Modrzyka (dot. zmiany Postanowienia nr 119/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej) wraz z „**Aneksem do ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej przebudowywanej części wysokiej budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala w Puszczykowie im. St. Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o. w Puszczykowie przy ulicy Kraszewskiego 11 opracowanej w kwietniu 2012 roku**”, sporządzonego przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Jerzego Zielonackiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Józefa Modrzyka, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

postanawia

w Postanowieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 119/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku, **wprowadzić zmiany:**

I. W części merytorycznej dodać zapisy:

1. zachowaniem strefy pożarowej -1/1/A oraz 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, MD/A o powierzchni 2850 m³;
2. zachowaniem drzwi prowadzących do przedsionka przeciwpożarowego na parterze przy klatce schodowej K1/A, które otwierają się na zewnątrz przedsionka o szerokości skrzydła głównego 0,9 m i szerokości całkowitej 1,7 m,
3. zachowaniem drzwi prowadzących z izolatki do przedsionka przeciwpożarowego na parterze przy klatce schodowej K1/A, które otwierają się na zewnątrz przedsionka w kierunku izolatki,
4. zachowaniem braku przedsionków przeciwpożarowych przy klatce schodowej K2/A (dotyczy pięter +3 i +4),
5. zachowaniem braku przedsionka przeciwpożarowego na technicznej kondygnacji maszynowni (dotyczy piętra +10),

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych dodatkowych rozwiązań zamiennych, wskazanych w przedmiotowym „Aneksie...” tj.:

- zastosowania podwyższenia klasy odporności ogniowej drzwi prowadzących do części pomieszczeń z EI30 do EI60, zgodnie z opisem ich lokalizacji zawartej w niniejszym „Aneksie...”,
- zastosowania podwyższenia klasy odporności ogniowej drzwi do dźwigu przeznaczonego dla potrzeb ratowniczych z EI60 do EI120.

II. W pozostałym zakresie Postanowienie nr 119/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku nie ulega zmianie.

Uzasadnienie

Pan Józef Modrzyk, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital w Puszczykowie im. Prof. St. Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o., skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o zmianę wydanego postanowienia w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione zmiany w zakresie powiększonej strefy ZLII w budynku wysokim oraz zachowania nieprawidłowego kierunku otwierania drzwi w przedsionkach przeciwpożarowych, a także braku przedsionków przeciwpożarowych w określonych w „Ekspertyzie...” lokalizacjach.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Ponadto informuję, że:

- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą techniczną opracowaną w 2012 roku oraz aneksem do przedmiotowej ekspertyzy z 2020 roku,

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
mł. bryg. mgr Dariusz Matczak

Otrzymują:

1. Pan
Józef Modrzyk
Rzecznik ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych
ul. Katowicka 55B lokal 114
61-131 Poznań
2. KM PSP Poznań
3. aa.

Załącznik:

1. Aneks do ekspertyzy technicznej z 2012 r. – 1 egz.