


	PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY/SERWISOWY	Numer zgłoszenia
		Data 5/06/2024
OBIEKT: Urząd Gminy Polkowice Ul.Górna 2 Polkowice, Ul.Rynek 1 Polkowice		
ZGŁASZAJĄCY: Małgorzata Koniecznyńska		
Przegląd okresowy wentylacji mechanicznej.		
SPOSÓB POSTĘPOWANIA		
Zgłoszenie reklamacyjne Reklamacja uzasadniona - <input type="checkbox"/> Reklamacja nieuzasadniona - <input type="checkbox"/> Nie dotyczy - <input checked="" type="checkbox"/>		Zgłoszenie serwisowe Wymiana na nowy towar - <input type="checkbox"/> Naprawa u Klienta - <input type="checkbox"/> Zwrot do Klienta bez naprawy - <input type="checkbox"/> Przegląd - <input checked="" type="checkbox"/>
OPIS PRAC: Dnia 5.06.2024r wykonano przegląd okresowy automatyki central wentylacyjnych NW1, NW2, NW3 oraz wentylacji mechanicznej w budynku Ratusza w zakres którego wchodzi: - dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych. - czyszczenie, dezynfekcja oraz kontrola szczelności central wentylacyjnych. - pomiar prądów pobieranych przez silniki oraz sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych. - sprawdzenie układów sygnalizacji pracy, awarii zanieczyszczenia filtrów oraz kontrola nastaw. - kontrola pracy układów sterujących w rozdzielnicach automatyki. - kontrola pracy układów przekaźnikowych, stycznikowych oraz ocena zużycia. - sprawdzenie pracy presostatów, siłowników przepustnic oraz czujników. - sprawdzenie i konserwacja rozdzielnic automatyki. - sprawdzenie stanu łożysk silników wentylatorów oraz kontrola naciągu pasków. 2.Praca central wentylacyjnych NW1, NW2, NW3 Urzędu Gminy oraz wentylacji mechanicznej w Ratuszu poprawna.		
UWAGI: brak		
SERWIS: Mobile: +48 693 808 070		

podpis SERWIS


 Ul.Produkcyjna 4
 55-330 Błonie
 KIEROWNIK SERWISU
mgr inż. Radosław Pospiszyl
 TEL 693 808 070


podpis ZLECENIODAWCA

DYREKTOR
 Wydziału Miłnia Gminy

 Małgorzata Koniecznyńska