

**D+H**

№ 011538 / 2024 r.

<div>WYKONAWCA:</div> <div>D+H Polska sp. z o.o. ul. Polanowicka Północna 8 51-180 Wrocław</div> <div>Telefony alarmowe: 513 146 583, 504 001 715</div> <div>Dział serwisu: 71 323 52 52</div> <div>e-mail: serwis.polska@dh-partner.com www.dhpolska.pl</div>	<div><div>Urządzenia</div><div>Typ</div><div>Ilość</div><div>Sprawne</div><div>Niesprawne</div></div> <div><div>Centrala sterowania</div><div>R2W4402</div><div>1</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Awaryjne źródło zasilania</div><div>1,3Ah/12V</div><div>2</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Moduł rozszerzający</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Czujka</div><div>DOR 40</div><div>1</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Ręczny przycisk oddymiania</div><div>RT42</div><div>1</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Ręczny przycisk przewietrzania</div><div>LT</div><div>1</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Napęd łańcuchowy</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Napęd zębatkowy</div><div>ZAS4/600</div><div>2</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Napęd wrzecionowy</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Chwytał elektromagnetyczny</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Czujnik wiatr / deszcz</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Czujnik optyczno-akustyczny</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Okno oddymiające</div><div>ALV</div><div>2</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Kłapa oddymiająca</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Elementy napowietrzające</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>Inne</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div>
--	---

 OGŁĘDZINY OBIEKTU:  Projekt / dokumentacja powykonawcza (czy został przekazany w przypadku wykonywania pierwszego serwisu / konserwacji)  TAK ☐  NIE ☒  Zachowanie stref pożarowych  TAK ☒  NIE ☐  Wprowadzone zmiany budowlane  TAK ☐  NIE ☒ || SERWISANT:  TOMASZ KISIELA |  |  |
MIEJSCOWOŚĆ, DATA:  POLKOWICE  24 06 2024				
NUMER UMOWY / ZLECENIA:  WEDŁUG UMOWY				
ZLECENIODAWCA:  URZĄD GMINY POLKOWICE  Rynek 1  59-100 Polkowice				
OBIEKT:  tel. 847-41-07				
NASTĘPNY SERWIS:  MAJ 2025				
SYSTEM SPRAWNY ☒  SYSTEM NIESPRAWNY ☐				
	PODSUMOWANIE KOSZTÓW  Godziny pracy  Dojazd  Materiał  OGÓLNY KOSZT	ILOŚĆ	CENA JEDN.	KWOTA

W przypadku braku projektu / dokumentacji powykonawczej konserwacja systemu będzie polegała na sprawdzeniu ogólnego zadziałania systemu.

PRZEPROWADZONO KONSERWACJĘ SYSTEMU ODDYMIANIA  
WYKONANO PROBNE TESTY AIRMOWE Z CIODKI  
ORAZ PRZECISKU ODDYMIANIA.

**D+H**

D+H Polska sp. z o.o.

## Montaż i serwis

PODPIS PRZEDSTAWICIELA SERWISU

## POTWIERDZENIE WYKONANIA KONSERWACJI