



#### UWAGI:

Wszędzie tam gdzie wykopy pod urządzenia oświetleniowe mogą spowodować uszkodzenia systemu korzeniowego istniejących roślin - należy wprowadzić korekty do przebiegu tras kablowych.

Stupy skrajne należy uziemić,  $R_{uz} < 10 \Omega$

Należy zastosować stupy stożkowe, o przekroju kołowym.

Kabel w wykopie należy układać w linii falistej z zapasem

W stępach stosować izolacyjne złącza kablowe

Kabel układać zgodnie z normą N SEP-004

INWESTOR

**Gmina Miejska Świdwin**  
**Plac Konstytucji 3-go Maja 1**  
**78 - 300 Świdwin**

PROJEKTANT

**Ryszard Chmielewski**  
 upr. nr UAN/U/7342/74/92

INWESTYCJA

**Przebudowa Placu Lotników**  
 dz. nr 103/13 obręb 007 m. Świdwin

NAZWA RYSUNKU

**schemat oświetlenia**

BRANŻA

DATA

SKALA

elektryczna

grudzień 2023 r.

ETAP:

NR RYSUNKU

Projekt techniczny

**11**