

Zestawienie central wentylacyjnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie

Niepodległości 44			
Lp	Nazwa centrali	Dane centrali	Wypożazenie
1	Blok operacyjny	Centrala nawiewno-wywiewna KLIMOR MCKH-5L Vn=14 100 m3/h Vw=13 700 m3/h	Nagrzewnica wodna 80/60 Nawilżacz parowy Wymiennik krzyżowy Agregat MIDEA
2	OIOM	Centrala nawiewno-wywiewna KLIMOR MCKH-4P Vn=7950 m3/h Vw=7800 m3/h	Nagrzewnica wodna 80/60 Wymiennik krzyżowy Agregat MIDEA
3	Chirurgia szczękowa	Centrala nawiewno-wywiewna REMAK MCKH-4P Vn=7950 m3/h Vw=7800 m3/h	Nagrzewnica glikolowa Nawilżacz parowy Chłodnica wodna Agregat AERMEC
4	Apteka	Centrala nawiewno-wywiewna REMAK Aeromaster F.P.2.7 Vn=1100 m3/h Vw=930 m3/h	Nagrzewnica wodna 80/60 Chłodnica freonowa Agregat LG
5	Urologia + wewnętrzny I	Centrala nawiewno-wywiewna CP GOLEM G-1624-1-S-L-s Vn=2040 m3/h Vw=1740 m3/h	Nagrzewnica elektryczna Wymiennik obrotowy Chłodnica glikolowa Agregat AERMEC AN0417
6	Chirurgia ogólna	KLIMOR MCK-OL V=1000m3/h PCK-P-M V=2150 m3/h MCK-2L V=2350 m3/h	Wentylacja mechaniczna
7	Sala cięć cesarskich	Centrala nawiewno-wywiewna REMAK Aeromaster xp 10 Vn=3800 m3/h	Nagrzewnica elektryczna Wymiennik krzyżowy Agregat SAMSUNG
8	Trakt porodowy (sale + korytarz)	Centrala nawiewno-wywiewna REMAK Aeromaster xp 06 Vn=3400 m3/h Vw=2970 m3/h	Nagrzewnica elektryczna Wymiennik krzyżowy Agregat SAMSUNG
9	Sala operacyjna	Centrala nawiewno-wywiewna VN=9000 m3/h Vw=8550 m3/h	Nawilżacz Wymiennik glikolowy Chłodnica wodna Agregat SWEGON
10	Pomieszczenie bloku operacyjnego	Centrala nawiewno-wywiewna Vn=1620 m3/h Vw=1480 m3/h	Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy Nagrzewnica wodna, Agregat SWEGON
11	Sale endoskopowe	Centrala nawiewno-wywiewna Vn=2300 m3/h Vw=2000 m3/h	Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy Nagrzewnica wodna, Agregat LG
12	Pomieszczenie socjalne	Centrala nawiewno-wywiewna Vn=650 m3/h Vw=600 m3/h	Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy nagrzewnica elektryczna

Wojska Polskiego 30			
Lp	Nazwa centrali	Dane centrali	Wypożazenie
1	Blok operacyjny okulistyki	Centrala nawiewno-wywiewna VTS VS-75-L-S/GHC/SFE Vn=6700 m3/h Vw=5370 m3/h	Nagrzewnica wodna 80/60 Wymiennik glikolowy Chłodnica freonowa Agregat Aermec NRL0280
2	Centralna sterylizatornia	Centrala nawiewno-wywiewna VTS VS-75-R-S/GHC/SFE Vn=6510 m3/h Vw=5850 m3/h	Nagrzewnica wodna 80/60 Wymiennik glikolowy Chłodnica freonowa Agregat Aermec ANL200
3	Oddział leczenia otyłości	Centrala nawiewno-wywiewna VTS VS-21-L-SS/PH Vn=1350 m3/h Vw=1350 m3/h	Wymiennik krzyżowy Nagrzewnica wodna 80/60