

OPIS TECHNICZNY - Wykonania naprawy instalacji odgromowej na ul. Traugutta 12:

- Należy odtworzyć istniejące uziemienie, które nie spełnia wymogów 1 kpl
- Wykonanie uziomów punktowych z wykorzystanie płyt uziemiających 4 kpl (ze względu na trudności terenu obecność rozdzielni i przewodów czynnych uwzględnia się kopanie ręczne)
- Naprawa istniejącego otoku poprzez wymianę bednarki 30x4 FeZn w pozostałych uziomach które są niesprawne do 4 złączy kontrolnych (kopanie mechaniczne i układanie bednarki w wykopie),
- Bednarkę podłączyć do istniejących skrzynek - 1 kpl
- Należy wykonać wszystkie prace odtworzeniowe po wykopach - 1 kpl
- Odtworzenie chodników, schodów z kostki brukowej itp. - 1 kpl
- Roboty budowlane, odtworzeniowe po naprawach - 1 kpl
- Wykonanie badań (pomiarów) 8 kpl instalacji odgromowej