



UWAGI:  
1. Uzielenie wszystkie części metalowe  
2. Kable i przewody prowadzić wszędzie instalacji freonowych, w kanałach kablowych i w korytach kablowych  
4. Prace elektryczne wykonywać w porozumieniu z częścią sanitarną.  
5. Wymiary zweryfikować na budowie  
6. Wszystkie podane nazwy własne urządzeń i materiałów podano jako wytyczne parametrów i jakości wykonania



Agrepol szeregowy typ Z1  
zasilanie: 3N 400V 50Hz,  
nominalny pobór mocy chłodzenia nie więcej niż 8,5kW  
nominalny pobór mocy grzewczej nie więcej niż 6,5kW  
maks. prąd pracy 18,9A, zabezpieczenie 25A,  
przekrój izolacyjny 4x6(mm²), uziemienie 6,0mm²



Klimatyzator kasetyowy S1  
zasilanie 1x 230V (typowy)  
pobór mocy elek. nie więcej niż 20W



Klimatyzator kasetyowy K1  
zasilanie 1x 230V (typowy)  
pobór mocy elek. nie więcej niż 20W



Klimatyzator kasetyowy K4  
zasilanie 1x 230V (typowy)  
pobór mocy elek. nie więcej niż 30W

SĄD OKRĘGOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr	Funkcja	Pow.	Posadzka
201	Sala rozpraw	77,1	gress
201A	Pokój Sędziów	12,2	terakota
202	Pokój narad	12,2	parkiet
204	Wydział pracy i ubezp. społecznych	33,8	parkiet
204A	Sekretariat Sądu Pracy	33,8	parkiet
204B	Sekretariat Sądu pracy	8,8	parkiet
205	Pokój badań lekarskich	38,8	parkiet
205A	Pokój badań lekarskich	12,2	PCV
205B	Pokój badań lekarskich	8,8	parkiet
206	Sekretariat Wydziału Gosp.	32,8	parkiet
207	Sala rozpraw	13,4	gress
208	Sala rozpraw	52,7	gress
210	Sala rozpraw	16,4	gress
211	Sala rozpraw	51,2	gress
211A	Pokój narad	16,4	parkiet
212	Informatyk	12,2	parkiet
213	Sala rozpraw	51,2	gress
213A	Pomieszczenie RadcówPrawnych	12,2	gress
214	Pokój narad	16,4	parkiet
215	Sala rozpraw	16,4	gress
216	Sala rozpraw	51,2	gress
217	Pokój narad	13,4	parkiet
218	Sala Rozpraw	16,4	PCV
220	Sala konferencyjna	66,1	parkiet
221	Informatyk	13,8	parkiet
222	Sala rozpraw	77,1	gress
222A	Pokój narad	12,2	parkiet
222B	Pokój Sędziów	12,2	terakota
Komunikacja - holl		269,9	
Pow. pomocnicza: magazynki, WC		95,4	
Powierzchnia Klatek Schodowych		100,0	
Powierzchnia całkowita =		1256,7	

Piętro II; poziom +9,50

- Spis oznaczeń:
- Tablica elektryczna
  - Wypunkt osłona jednofazowy 630V
  - Wypunkt osłona trójfazowy 400V
  - Przewód rozklatujący
  - Przewód sterowniczy
  - Plan instalacji elektrycznej
  - Koryta metalowe z drabem typu BMS
  - Koryta instalacyjne wg przebiegu
  - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
  - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji

OBIEKT		INWESTOR	
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27		Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27	
ETAP		DATA	
PROJEKTOWANIE		10.2024	
SPRAWDZIE		POWIERZCHNIA	
OPRACOWANIE		ARKUSZ	
NADZWA		NR	
RYSUNKU		ARK.	
NR RYSUNKU: E02		NR PROJEKTU	