

Brzezie, dn. 04.10.2016

L.dz. 45/16

**Biuro Projektowe**  
**AJKO Artur Kręcisz**  
**ul. Legionów Polskich 2E**  
**28 – 200 Staszów**

dot. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów”

W nawiązaniu do pisma z prośbą o określenie warunków technicznych dotyczących zmiany stanu Gminny Zakład Usługowo – Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu informuje, że istniejące zasuwę wodociągowe należy wyregulować do poziomu jezdni lub pobocza, hydranty naziemne kolidujące z projektowaną jezdnią należy przebudować na hydranty podziemne.

**GMINNY ZAKŁAD  
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY**  
w Pawłowie  
**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
*inż. Czesław Wojteczek*