



LEGENDA

- Stacja operatorska VENO
- 1/4 optyczna czujka dymu DUO-6046 nr strefy ochrony
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M nr strefy ochrony
- sygnalizator akustyczno-optyczny SAB-6101-6RR
- liniowa czujka dymu DOP-6001 nr strefy ochrony
- lustro - element systemu czujki liniowej DOP-6001
- centrala POLON 6000
- element kontrolno-sterujący 4WE/4WY
- EKS 6044 element kontrolno-sterujący 2WE/2WY
- EKS 6022
- Elektrotrzymacz

WYKONAWCA			
TARJAMIN POLSKA 90-010 STRYKÓW, ul. WOLSKA 24			
OPRACOWANIE			
Projekt Techniczny - Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku pałacu Akademii Muzycznej z uwzględnieniem części remontowanych Prziemia, Poddasza oraz Kordegardy			
BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. G. i K. BACEWICZÓW ŁÓDŹ UL. GDAŃSKA 32			
OPRACOWAŁ: Ernest Kotlarek	NR UPRAWNIENI: TECHOM 150/PI/2021 NODEX D-1786/24	PODOPIS:	
PROJEKANT:	NR UPRAWNIENI:		
TYTUŁ RYS:		DATA:	NR RYS:
PARTER - System Sygnalizacji Pożaru		Wrzesień 2024 r.	2