



LEGENDA

- Stacja operatorska VENO
- optyczna czujka dymu DUO-6046 nr strefy ochrony
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M nr strefy ochrony
- sygnalizator akustyczno-optyczny SAB-6101-6RR
- liniowa czujka dymu DOP-6001 nr strefy ochrony
- lustro - element systemu czujki liniowej DOP-6001
- centrala POLON 6000
- element kontrolno-sterujący 4WE/4WY
- element kontrolno-sterujący 2WE/2WY
- Elektrozrymacz

WYKONAWCA:

TARJAMIN POLSKA
90-010 STRYKÓW, ul. WOLSKA 24

OPRACOWANIE:

Projekt Techniczny - Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku
pałacu Akademii Muzycznej z uwzględnieniem części remontowanych
Przyziemia, Poddasza oraz Kordegardy

BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. G. I K. BACEWICZÓW ŁÓDŹ UL. GDAŃSKA 32

OPRACOWANIE:

Ernest Kotlarek

NR UPRAWNIENI:

TECHOM 150/PI/2021
NODEX D-1786/24

POCISKO:

Projektant:

NR UPRAWNIENI:

TYTUŁ, RYS:

PODDASZE (II PIĘTRO) - System Sygnalizacji Pożaru

DATA:

Wrzesień 2024 r.

4