

Rzut kondygnacji podziemnej

Z piwnicy

Do piwnicy

PIWNICA
(PIWNICA KAZ)

6/14


10

PIWNICA

LEGENDA



Stacja operatorska VENO

 1/4 optyczna czujka dymu DUO-6046
nr strefy ochrony

 ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
nr strefy ochrony

 sygnalizator akustyczno-optyczny SAB-6101-6RR

 liniowa czujka dyfr
nr strefy ochrony

lustro - element systemu czujki liniowej DOP-6001

centrala POLON 6000

element kontrolno-sterujący 4WE/4WY

FKS 6044

☐ element kontrolno-sterujący 2WE/2WY

EKS 6022

ERS 0022

Część objęta nowym projektem Systemu Sygnalizacji Pożaru w ramach remontu, do połączenia z istniejącą petlą.

WYKONAWCA:

TARJAMIN POLSKA
90-010 STRYKÓW, ul. WOLSKA 24

Projekt Techniczny - Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku
pałacu Akademii Muzycznej z uwzględnieniem części remontowanych
Przyziemia, Poddasza oraz Kordegardy

BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. G. i K. BACEWICZÓW ŁÓDŹ UL. GDAŃSKA 32

OPRACOWAŁ:
Ernest Kotlarek

NR UPRAWNIEN:
TECHOM 150/PI/2021
N0DEX D.1386/24

--	--

Projektant:	
-------------	--

NR UPRAWNIEN:	
---------------	--

[illegible]

TYTUŁ RYS.

PRZYZIEMIE - System Sygnalizacji Pożaru

DATA:
Wrzesień 2024 r.

3