



- LEGENDA
- STROP DREWNIANY.
DO EKSPERTYZY ZAŁĄCZONO OBLICZENIA
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ BELEK STROPOWYCH W
POMIESZCZENIU NR 27 - OBLICZENIOWA
ODPORNOŚĆ OGNIOWA BELKI WYNOŚI
51 MINUT
 - STROP/ŚCIANA O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ **REI60**
 - STROP O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ **REI30**

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. G. I K. BACEWICZÓW W ŁODZI

Adres inwestycji:	90-716 Łódź, ul. GDAŃSKA 32, dz. nr 425, obręb P-9
	AKADEMIA MUZYCZNA w ŁODZI 90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
Opracowanie:	mgr. inż. Sławomir Matczak nr upr. 412/2000 rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
	mgr. inż. Wiesław Sienkiewicz nr upr. 15/04/R/C, rzeczoznawca budowlany

Data:	STYCZEŃ 2022r.	Skala: 1:200	Nr rys.:
Tytuł rysunku:	Przekrój AA		7