


VRF_2
Combination Ratio(CR):109,5%
Cooling Capacity: 27,52 kW
Heating Capacity: 22,86 kW

Indoor Total Cooling Capacity: 27,26 kW
Indoor Total Heating Capacity: 22,86 kW



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		SPZOZ W BRZESKU MODERNIZACJA ODDZIAŁU UROLOGII IV PIĘTRO	
TYTUŁ RYSUNKU		INSTALACJA KLIMATYZACJI - ROZWINIĘCIE, CZ.II	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. DAMIAN NIZIOŁEK	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANÝCH	MAP/0311/PWBS/16		-
DATA SPORZĄDZENIA	CZERWIEC 2024		
			NUMER RYSUNKU
			10