

"BMC" - Kontroler magistrali
montaż do puszeki.

"TND-D" - Terminal z wezwaniem Lekarza i LCD
montaż p/t (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t.

"NL" - Lampka RGB + buczeek
montaż p/t (puszka fi60) lub n/t.

"CRD-B" - Przywoławczo-odwoławczy-lekarski BUS,
h=1.2-1.5m. KOD: 4011100

"R-B" - Kasujący/odwoławczy BUS,
h=1.2-1.5m.

"PC-B" - Pociągany BUS,
h=2.2m.

"CS-B" - Przywoławczy z gniazdem RJ45 BUS,
h=1.5m lub montaż w panelu nadiózkowym

* manipulator
** manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem

Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jednostek szerokości

Legenda okablowania:


BUS2 - magistrala oddziałowa: UTP kat.6 23AWG

BUS - magistrala korytarzowa: UTP kat.6 23AWG

RBUS - magistrala salowa typu: UTP kat.6 23AWG

Z - przewód zasilający "Z" typu: YDY 3x1,5mm2

	kamera
	rejestrator w serwerowni
	monitor do obserwacji korytarza
	monitor parametrów życiowych
	centrala monitorująca
	unifon
	kaseta domofonu
	przewód UTP 4x2x0,8 cat. 6A LSOH do centrali monitorującej
	Punkt Dostępu - sieć WiFi

<div><div></div><div><div>TREGER</div><div>CONSTRUCTION</div></div></div> <div>Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa Wieliczka, ul. Nowy Świat 6</div>		NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SZPITAL W BRZESKU MODERNIZACJA ODDZIAŁU UROLOGII IV PIĘTRO	
		TYTUŁ RYSUNKU	Instalacje niskoprądowe i przyzywowa	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Bogusław Nogieć	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU	
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH	104/97		1 : 100	
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. ZBIGNIEW LEŚNIAK		NUMER RYSUNKU	
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH	MAP/0052/PBE/18		9	
DATA SPORZĄDZENIA	CZERWIEC 2024			