

Ślupsk, dn. 04.09.2024 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
76-200 SŁUPSK  
ul.Szarych Szeregów 14

Znak sprawy: GK.6630.62.2024

ODPIS  
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  
zakończzonej w dniu 04.09.2024 r.  
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	sieć kanalizacji deszczowej, o wietlenie drogowe
Lokalizacja:	Gmina: Główny Obręb: Wielka Wieś, dz.: 83, 266, 267, 268, 307/2, 307/3, 308, 309/1, 309/2, 310, Obręb: Wielka Wieś PGR, dz.: 5
Wnioskodawca:	KWIATKOWSKA MAGDALENA ul. Bałtycka 28, 76-039 Stare Bielice
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Słoneczna 16E, 76-200 Warzymice
Przewodniczący:	PODINSPEKTOR Jacek Zdanowicz
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	27.02.2024 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:	Droga powiatowa nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś, gmina Główny

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie  
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamieszkania w Gdańsku ul. Do studzienki 45, 80-206 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne Planowana sieć energetyczna powinna być zgodna z ograniczeniami wynikającymi z Porozumienia wykonawczego między Rzeczpospolitą Polską a Rzecząpospolitą Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Rzecząpospolitą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234. Pozostałe przytoczone nie kolidują z ograniczeniami. Ponadto, zgodnie z art. V pkt 2. ww dokumentu w treści projektu winny być uwzględnione	ANDRZEJ HANIECKI

		2. ww dokumencie w treści projektu winny być uwzględnione ograniczenia wynikające z Porozumienia wykonawczego (...).	
2	ENERGA O wietlenie Sp. z o.o. o. elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>1. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie straty (w tym uszkodzenia kabla o wietleniowego) poniesione przez Energa O wietlenie sp. z o.o., w wyniku prowadzonych przez niego prac.</p> <p>2. W miejscach skrzyżowania odkopane kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP –E004.</p> <p>3. Rozpoczęcie robót zgłosić na 7 dni do Energa O wietlenie Sp. z o.o. celem ustalenia bliższych szczegółów wystąpienia kolizji, zblizenia z urządzeniami elektroenergetycznymi.</p> <p>4. Przy wykonywaniu robót, napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem mogące grozić porażeniem) – zachować szczególne warunki bezpieczeństwa i natychmiast powiadomić właściwego urzędnika.</p> <p>5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącymi sieciami Energa O wietlenie Sp. z o.o. prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzyć temu r. cznym oraz Norm SEP-E-004</p> <p>6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez Energa O wietlenie Sp. z o.o. (zgłoszenie pisemnie, telefoniczne lub pocztą elektroniczną).</p> <p>7. Zachować odległość od projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.</p> <p>8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.</p> <p>9. Przed rozpoczęciem robót wykopać przekopy kontrolne dla zainwentaryzowania tras istniejących kabli energetycznych.</p> <p>10. Zachować odstęp od infrastruktury o wietlenia drogowego min 1 m.</p> <p>11. Realizować zgodnie z wystawionymi warunkami technicznymi</p> <p>Kontakt: Dział Realizacji Usług Słupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Słupsk tel. 59 841 65 49; krzysztof.dumanowski@energa.pl</p>	KRZYSZTOF DUMANOWSKI
3	ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami:</p> <p>- O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania b. d. zbliżenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV należy powiadomić Energ -Operator SA – Rejon Dystrybucji w Słupsku, na 14 dni przed ich rozpoczęciem – tel. 0598416119, 8416134.</p> <p>Ww zgłoszenie jest niezbędnym dla uzyskania instrukcji i dopuszczenia do pracy.</p> <p>- Szczegółów lokalizacji istniejących linii kablowych ustalić metodą przekopów kontrolnych lub za pomocą aparatury specjalistycznej - mogą być wystawione pomiary stanu zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacji geodezyjnej.</p> <p>- Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać r. cznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniami przepustami ochronnymi dwupołkowymi.</p> <p>- W razie pokrywania się projektowanych sieci, przyłączyć z istniejącymi kablami należy wykonać korektę trasy z zachowaniem odległości w rzucie poziomym nie mniejszej niż 0.5 m.</p> <p>- W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-05100 i PN/E 05125.</p> <p>- Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dławiarki, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżenia i skrzyżowania z czynnymi liniami napowietrznymi - zakładaniem przepustów ochronnych na kablach ziemnych wykonywać przy urządzeniach</p>	ŁUKASZ RUTKOWSKI

Dokument wygenerował(a): Jacek Zdanowicz, dn. 04-09-2024 09:01:28

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>wyl czonych spod napi cia.</p> <p>- W miejscach prowadzenia robót mog si znajdowa urz dzenia elektroenergetyczne nie b d ce na majtku z których to wła cicielami nale y uzyska oddzielne uzgodnienie.</p> <p>- W przypadku wyst pienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad technicznych urz dze elektroenergetycznych w okresie 12 miesi cy od daty zako czenia budowy a powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, przez przedsi biorstwo nasze przyst pi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.</p> <p>- Przy niwelacji terenu nale y doprowadzi do zachowania normatywnej gł boko ci dla urz dze elektroenergetycznych. W razie niezachowania ww gł boko ci nale y urz dzenia b d ce w ziemi zagł bi lub uło y w przepustach ochronnych dwupołówkowych.</p>	
4	GAZ-SYSTEM ODDZIAŁ W GDA SKU UL.WAŁOWA 47 elektroniczny	Stanowisko pozytywne	ROBERT MICZEWSKI
5	HAWA TELEKOM SP. Z O. O. W RESTRUKTURYZACJI ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Marcin Kłoczko
6	Krajowy O rodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gda skim ul. Powsta ców Warszawy 28 83-000 Pruszcz Gda ski elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	Orange Polska S.A. Zarz dzenie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta ul. Ogrodowa 8 91-062 Łód elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Gazownia w Słupsku elektroniczny	Stanowisko pozytywne brak uwag	Katarzyna Nawrocka
9	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczy ska 55/57 75-808 Koszalin elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna elektroniczny	Stanowisko pozytywne	marcin wisniewski
11		Stanowisko pozytywne	ANDRZEJ LED

Dokument wygenerował(a): Jacek Zdanowicz, dn. 04-09-2024 09:01:28

Je eli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani piecz ci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – mo na go zweryfikowa tylko odpowiednim programem

	Regionalne Centrum Informatyki Gdynia Wzół Teleinformatyczny Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 66 76-200 Słupsk elektroniczny		
12	wiatłowód Iwestyje Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
13	Telewizja Kablowa Słupsk - Kanał 6 SP. z o.o. ul. Bora Komorowskiego 7 76-200 Słupsk elektroniczny	Brak uwag!	Stanowisko pozytywne Karol Staszewski
14	Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia elektroniczny	Nie dotyczy.	Stanowisko pozytywne Jarosław Krasowski
15	Zakład Usług Publicznych w Głównych elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
16	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 16e 76-200 Słupsk elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
	Wnioskodawca		KWIATKOWSKA MAGDALENA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Signed by /  
Podpisano przez:

z up. Starosty Słupskiego  
podinspektor

Jacek Zdanowicz

Wydział Geodezji i Kartografii  
Podpis przewodniczącego

Date / Data:  
2024-09-04  
09:03

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 ze zm.). W myl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania czy ci projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 ze zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 ze zm.).

Dokument wygenerował(a): Jacek Zdanowicz, dn. 04-09-2024 09:01:28

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Dokument wygenerował(a): Jacek Zdanowicz, dn. 04-09-2024 09:01:28

Je eli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani piecz ci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – mo na go zweryfikowa tylko odpowiednim programem







