

Proces	NR ze schematu	Nazwa urządzenia	Wyjście	Opis	Producent	Ilość	
Woda surowa	PT0	Przetwornik ciśnienia	analogowe	Pomiar ciśnienia wody surowej	WIKA	1	
	FT0	Przepływomierz	analogowe	Pomiar ilości wody surowej	ENDRESS HAUSER	1	
Woda uzdatniona stopień filtracji ZF1.1	I FILTR	PT01-ZF1.1	Przetwornik ciśnienia	analogowe	Pomiar ciśnienia wody po I stopniu filtracji	WIKA	1
		PT01-ZF1.1	Przetwornik ciśnienia	analogowe	Pomiar ciśnienia wody po I stopniu filtracji	WIKA	1
		FT01-ZF1.1	Przepływomierz	analogowe	Pomiar ilości wody po I stopniu filtracji	ENDRESS HAUSER	1
Woda uzdatniona stopień filtracji ZF1.2	I FILTR	PT01-ZF1.2	Przetwornik ciśnienia	analogowe	Pomiar ciśnienia wody po I stopniu filtracji	WIKA	1
		PT01-ZF1.2	Przetwornik ciśnienia	analogowe	Pomiar ciśnienia wody po I stopniu filtracji	WIKA	1
		FT01-ZF1.1	Przepływomierz	analogowe	Pomiar ilości wody po I stopniu filtracji	ENDRESS HAUSER	1
Woda uzdatniona stopień filtracji ZF2.1	II FILTR	PT01-ZF2.1	Przetwornik ciśnienia	analogowe	Pomiar ciśnienia wody po II stopniu filtracji	WIKA	1
		PT01-ZF2.1	Przetwornik ciśnienia	analogowe	Pomiar ciśnienia wody po II stopniu filtracji	WIKA	1
		FT01-ZF2.1	Przepływomierz	analogowe	Pomiar ilości wody po II stopniu filtracji	ENDRESS HAUSER	1
Woda uzdatniona stopień filtracji ZF2.2	II FILTR	PT01-ZF2.2	Przetwornik ciśnienia	analogowe	Pomiar ciśnienia wody po II stopniu filtracji	WIKA	
		PT01-ZF2.2	Przetwornik ciśnienia	analogowe	Pomiar ciśnienia wody po II stopniu filtracji	WIKA	1
		FT01-ZF2.2	Przepływomierz	analogowe	Pomiar ilości wody po II stopniu filtracji	ENDRESS HAUSER	1
Zbiornik magazynowy		LS01-ZM	Wibracyjny sygnalizator poziomu	cyfrowe	Pomiar maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku	ENDRESS HAUSER	1
		LS02-ZM	Wibracyjny sygnalizator poziomu	cyfrowe	Pomiar maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku	ENDRESS HAUSER	1
		LT01-D3	Wibracyjny sygnalizator poziomu	analogowe	Pomiar poziomu cieczy w zbiorniku	WIKA	1
Zestaw hydroforowy	PT-P1.1 i P1.2	Radarowy czujnik cieczy	analogowe	Pomiar ciśnienia wody po zestawie hydroforowym	WIKA	1	
Zmiękczac jonowymienny	PT-J1.1 i J1,2	Przetwornik ciśnienia	analogowe	Pomiar ciśnienia wody po zmiękczeniu jonowymiennym	WIKA	1	
	FT-J1.1 i J1,2	Przepływomierz	analogowe	Pomiar ilości wody po zmiękczeniu jonowymiennym	ENDRESS HAUSER	1	
Filtr mechaniczny	PT-FM	Przetwornik ciśnienia	analogowe	Pomiar ciśnienia wody po filtrze mechanicznym	WIKA	1	