

Wojpomorskie [22]
Powiat słupski [2212]
Jedn.ewid.: Ustka-G [221210_2]
Obręb ewid. Wytowno [0023]
Działka Nr 38/4
Orzechowo - Zapadłe
ID.6640.2307.2023

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500.

Wykonana w 2023 roku przez
Pracownię Usług Geodezyjnych "GEOSURVEY" w Ustce
Mapę sporządził inż. Michał Iwanowski



zakres aktualizacji na dzień 14.07.2023r.
data sporządzenia mapy 14.07.2023r.

ID 6640.2307.2023 Arkusz mapy: 6.226.12.12.14

Geodezyjny układ współrzędnych płaskich "2000" strefa 6/18.
Poziom odniesienia wysokości "PL-EVRF2007-NH"

W zakresie mapy znajdują się prawem chronione przed zniszczeniem
punkty osnowy geodezyjnej nr: "brak".

"Mapę sporządzono bez ustalenia służebności ujawnionych
w księgach wieczystych."

Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,
o którym brak było informacji branżowych
i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku
których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ID.6640.2307.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie.	Starosta Powiatu Słupskiego
Wykonawca prac geodezyjnych.	
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji.	6640.2307.2023_44587 z dnia 25.07.2023r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac.	GEODETA UPRAWNIONY Piotr Bralla upr.12329/92 MGPIB

Piotr Bralla

LEGENDA:

	istniejąca zabudowa podlegająca opracowaniu		projektowane ogrodzenie
	projektowana nawierzchnia utwardzona		drzewo przeznaczone do wycinki
	projektowany dojazd		wejście do budynku

Doposażenie o zewnętrzny falownik typ CUE 3x380-500V IP55 7,5kW - 1szt
Filtr Sinewave 200-500V IP20 / 24 / 23 / 18 / 17A - 1szt
Płaszcz chłodzący MS4 7,5kW 160x1000 AISI304 - 1 szt
Uruchomienie Controls - 1szt

REMONT URZĄDZEŃ SUW ZGODNIE
Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ

REMONT PODZIEMNEJ INSTALACJI
ZW ZE STUDNI GBINOWEJ DO SUW Ø90 PEHD L=30M

TOM-TECH TOMASZ BURAK
ul. Piaskowa 38
Siemianice 76-200
NIP: 8392633341
email: tomasz.burak@wp.pl
tel.: 608088135

TEMAT: Modernizacja hydroformi w Ośrodku Szkoleniowo -
Wypoczynkowym Leśnik w Orzechowie

ADRES: Powiat słupski [2212], Jedn. ewid.: -Ustka-G[221210_2]
Obręb ewidencyjny : Wytowno [0023], Działka nr 38/4
Orzechowo-Zapadłe

ZLECENIODAWCA
Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO USTKA
76-270 USTKA, ul. Słupska 25

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. Tomasz Burak
upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

BRANŻA
SANITARNE

NR TECZKI
PT

RYСУNEK
PZT- REMONT INSTALACJI SAN. ZEWNĘTRZNYCH

SKALA
1:500

DATA
WRZESIEŃ 2024

NAZWA PLIKU

NR RYSUNKU
S1