

ZTZR/3622/2020/10767

Gliwice, 25.11.2020 r.

**DSW Dorota Setlak - Wróblewicz**  
**ul. Św. Barbary 14/36**  
**41-516 Chorzów**

**Dot.: akceptacji trasy kanalizacji drenażowej związanej z termoizolacją budynku przedszkola wraz z przebudową schodów zewnętrznych wyjściowych oraz odtworzeniem drenażu opaskowego przy ul. Kościuszki 40 w Gliwice**  
**(Inwestor: Miasto Gliwice)**

Akceptujemy przedłożoną trasę kanalizacji drenażowej jw. na następujących warunkach:

1. Instalacja drenażowa PVC Ø110 mm (projektowana po wschodniej stronie budynku) od istniejącej studzienki Si1 na odgałęzieniu z rur kamionkowych Ø150 mm od kanalizacji ogólnospławnej Ø500 mm w ulicy Kościuszki do projektowanej studzienki Sd1 (wraz z regulatorem przepływu - 3 dm<sup>3</sup>/s, zabudowanym w studzienie Sr) pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji Inwestora.
2. Instalacja drenażowa PVC Ø110 mm (projektowana po zachodniej stronie budynku) od projektowanej studzienki Sd5 na projektowanej instalacji drenażowej PVC Ø110 mm do projektowanej studzienki Sd1 pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji Inwestora.
3. Włączenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej Si1 należy zrealizować na wysokości min. 0,1 m nad dnem kinety.
4. Studzienkę Sd5 należy zabudować jako osadnikową, z osadnikiem o głębokości min. 0,5 m. Studzienkę należy regularnie oczyszczać z nagromadzonych osadów.
5. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej ewentualnej przebudowy schodów zewnętrznych wyjściowych zwracamy uwagę, że projektowanie schodów na istniejącej kanalizacji (będącej na stanie majątkowym i w eksploatacji Inwestora) wymaga jej zabezpieczenia przed uszkodzeniem, z zapewnieniem możliwości ewentualnego remontu.
6. Inwestor nie może wykonywać żadnych zmian na projektowanych przewodach, nie wolno mu również udzielać zgody osobom trzecim na włączenie do zrealizowanych rurociągów bez wiedzy tut. przedsiębiorstwa.
7. Integralną częścią akceptacji jest „Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych”.

Akceptacja powyższa ważna jest na okres dwóch lat licząc od daty nin. pisma.

Jednocześnie informujemy, że anulujemy nasze pismo znak: ZTZR/3120/2020/9088 z dnia 05.10.2020 r.

Sprawę prowadzi: Marek Dobrzyński, tel. 32 338 71 85

**Załączniki:**

1. 1 egz. planu zagospodarowania terenu
2. Załącznik

**Kopia:**

ZTZR M.D. + 1 egz. planu zagospodarowania terenu

*KIEROWNIK*  
*Działu Technicznego Inwestycji i Remontów*  
*Barbara Małyszewicz-Wróbel*


**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
3010301508000000804347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 202 432 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax.: +48 32 232 31 35  
bok@pwik.gliwice.pl  
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)



**PRZEDSIĘBIORSTWO**  
**Wodociągów i Kanalizacji**  
Spółka z o.o.  
Dział Techniczny, Inwestycji i Remontów  
44-100 Gilwice, ul. Rybnicka 47  
tel. 32 338 71 37



Ph. 11

<b>DSW DOROTA SETLAK</b> <b>adres:</b> ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów <b>e-mail:</b> dsw@dswprojekt.pl <b>telefon:</b> 736 249 068 <b>strona:</b> dswprojekt.pl		<b>TEMAT RYSUNKU:</b>  <b>PROJEKT ZAGOSPOD. TERENU</b>	
<b>TEMAT:</b> ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, WYMIANIE STOLARKI, WYKONANIU DRENAŻU ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GŁIWICACH.		<b>PRZEWIDUJANA PRACA PROJEKTOWA</b>	
<b>OBIEKT:</b> BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KOŚZALEK" UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 40, 44-100 GŁIWICE			
<b>INWESTOR:</b> MIASTO GŁIWICE UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GŁIWICE		<b>FAZA:</b> PROJEKT WYKONAWCZY	
<b>PROJEKTANCI:</b> <b>MGR INŻ. MAŁGORZATA BIELECKA</b> upr. nr DOŚ/0161/PWB5/16 <b>MGR INŻ. JANUSZ SZPOTOWICZ</b> upr. nr 209/94/UW		<b>DATA:</b> PAŹDZIERNIK 2020	<b>SKALA:</b> 1:100
		<b>NR RYS.:</b> <b>PZTO1</b> <b>NR STR.:</b>	

BRANŻA SANITARNIA