



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.7.214.2020

Gliwice, 16.09.2020 r.

nr kor. UM.857558.2020/MSOB



**DSW DOROTA SETLAK-
WRÓBLEWICZ**

ul. ŚW. BARBARY 14/ 36
41-516 CHORZÓW

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

Wydział Gospodarowania Wodami

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: GW.7021.7.214.2020

Dotyczy: warunków technicznych dla remontu drenażu dla budynku Przedszkola Niepublicznego " Koszałek", ul. Kościuszki 40, dz. nr 418, obręb Stare Miasto.

Wydział Gospodarowania Wodami informuje, że aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje się w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że tutejszy Wydział nie dysponuje dodatkową aktualizacją bądź inwentaryzacją uzbrojenia w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejącego uzbrojenia winny zostać zaktualizowane przez uprawnionego geodetę w oparciu o stany faktyczne.

Dodatkowo tutejszy Wydział informuje, iż jest administratorem kolektorów głównych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach drogowych, natomiast skrzyżowania z przyłączami kanalizacji deszczowej lub wewnętrzną kanalizację deszczową i wejścia w teren należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami.

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie jak wyżej, Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, że w obrębie projektowanej inwestycji nie występuje kanalizacja deszczowa będąca w administrowaniu przez tut. Wydział do której można odprowadzić dodatkowe wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji. W rejonie przedmiotowej inwestycji w ul. Kościuszki, ul. Sobieskiego widnieje kanalizacja ogólnospławna będąca w administrowaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 w Gliwicach, które jest administratorem w/w kanalizacji na terenie miasta Gliwice.


W opinii tut. Wydziału należy uporządkować gospodarkę wod-kan na terenie inwestycji na podstawie wyliczonego bilansu wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji. Odwodnienie terenu inwestycji winno zostać zaprojektowane, odtworzone poprzez system kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji z miejscem włączenia do głównego kolektora sieci ogólnospławnej poprzez istniejące przyłącze. Należy wystąpić z wnioskiem do gestora głównego kolektora sieci ogólnospławnej / odbiornik końcowy/ tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 w Gliwicach w celu uzyskania warunków technicznych.

Ponadto informujemy, że:

1. Natężenie deszczu miarodajnego należy przyjąć o wartości $I=218,5 \text{ l/s*ha}$ w celu dokonania obliczeń ilości wód opadowych z terenu projektowanej inwestycji.
2. Na włączenie do studni w pasie drogowym należy uzyskać zgodę administratora drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
3. Należy stosować zapisy Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.
4. Podczas wykonywania mapy do celów projektowych należy wskazać właściwy przebieg istniejących/projektowanych kanałów kanalizacji deszczowych będących w zakresie inwestycji poprzez naniesienie odpowiednich przebiegów na zasoby geodezyjne miasta.
5. Sposób odprowadzenia wód deszczowych nie może spowodować zakłócenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
6. za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych odpowiada projektant zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.).

Powyższe pismo zachowują swoją ważność na okres 2 lat od daty wydania.

Naczelnik Wydziału
Gospodarstwa Wodami

Roksana Burzak

Otrzymują:

- a. Adresat
- b. a/a GW

Przygotowała:

Małgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14.