

L1, N, PE 230V 50Hz, TN-S

Q1
Z-SLS/CB
D01
16A
1P


N
PE

LZ35

TL

ST

Układ sieci	TN-S		
Napięcie znamionowe	230V		
Moc zainstalowana	1,0 kW	TL/3	-
Moc zapotrzebowana	1,0 kW	YKYžo 3x4mm	YKYžo 3x4mm
Współczynnik jednoczesności	1,0	1,0 kW	1,0 kW
<u>Ochrona przeciwporażeniowa</u> <i>Samoczynne wyłączenie zasilania</i>		Tablica licznikowa - budynek szatniowo-socjalny	Szafa technologiczna tężni ST



Znamionowe napięcie izolacji - 500V
Stopnie ochrony - IP 44, IK 10
Klasa ochronności - II
Kolor - RAL 7035
Kategoria palności - FH2-25(HB-40)
Odporność na nadmierne ciepło - 960°C
Odporność na warunki atmosferyczne - próba UV
Tolerancja wymiarów wyrobów - ±5 mm

PN-EN 61439-1; PN-EN 61439-2; PN-EN 61439-5;
PN-EN 62208; PN-EN 60529; PN-EN 62262; PN-E 05163

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Pracownia Projektów Elektroenergetycznych Daniel Mazurek 44- 295 Bogunice ul. Raciborska 17b NIP: 642-302-40-40 REGON: 385565235 E: daniel.mazurek.ie@gmail.com T: 604 472 810					
INWESTOR:	GINA LYSKI ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski					
TEMAT OPRACOWANIA:	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PONIŻEJ 1KV W RAMACH REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO TĘŻNI SOLANKOWEJ W LYSKACH PRZY UL. SPORTOWEJ					
ADRES INWESTYCJI:	44-295 Lyski, ul. Sportowa dz. nr: 906/53, 1103/53					
FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT TECHNICZNY					
NAZWA RYSUNKU:	Schemat i widok złącza kablowego ZK					
PROJEKTANT:	mgr inż. Daniel MAZUREK, upr. nr: SLK/6536/PWBE/16 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń					podpis
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Rafał KRAMARCZYK, upr. nr: SLK/4748/PWOE/13 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń					podpis
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR PROJEKTU: 045/2024	DATA: 11.2024	TOM: -	REWIZJA: -	SKALA: -	NR RYSUNKU: E.05
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione.						