

SZACUNKOWY BILANS MOCY

BILANS MOCY - ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W SWAROŻYNIU						
Opis odbioru	Dane	Pz	kj	Pz	Iz	Informacje
[-]	[-]	[kW]	[-]	[kW]	[A]	[-]
Budynki edukacyjne istniejące - szkoła + warsztaty	Moc umowna istniejąca	40	1	40	62,2	Moc zapotrzebowana istniejących obiektów
Budynek edukacyjny B	ok. 650m ²	70	1	70	109,1	Moc zapotrzebowana budynku
Hala sportowa - projektowana	ok. 3407m ²	120	0,48	120	192,7	Moc zapotrzebowana projektowanego budynku
Suma				230,0	364,0	
			wsp. globalny	Moc zap.	Prąd zap.	
Suma zapotrzebowana (dla 1 uk. pomiarowego)						
Bilans mocy - Hala sportowa - projektowana						
Powierzchnia	3407	[m ²]				
Opis odbioru	Pi	kj	Pz	Uwagi		
[-]	[kW]	[-]	[kW]	[-]		
Oświetlenie	50,0	0,6	30,0	0,009 kW/m ²		
Odbiory siłowe + ogrzewanie elektryczne lub klimatyzacja	200	0,5	90	0,03 kW/m ²		
Suma	250,0					
Dane przyłącza istniejącego:						
Kod PPE	590243833013620000					
Symbol grupy taryfowej	C23					
Moc przyłączeniowa	90 kW					
Wielkość zabezpieczenia głównego przedlicznikowego	160A					
Napięcie zasilania	0,4kV					

[illegible]