



UWAGI:

- Instalację wykonać z rur typu spiro.
- Podłączenie zaworów wywiewnych wykonać rurami typu flex.
- Kanał wyrzutowy poprowadzić poza zasięgiem wnęki bramowej. W celu ograniczenia przekuć zaleca się wykonanie przewiertu $\varnothing 200$ od strony dziedzińca.
- Instalację wentylacyjną prowadzić w obudowie g-k zgodnie z wytycznymi architekta.

Jednostka projektowa: STUDIO PROJEKTOWE WAJDZIK Sp. z o.o. ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice <small>Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904</small>		
Adres: Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5		
Nazwa: Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej	Branża: SANITARNA	Faza: PT
Projektant (spec. instalacyjna): mgr inż. Łukasz Kaczmarek	nr uprawnień: SLK/0271/PWBS/22	Podpis:
Sprawdzający (spec. instalacyjna): mgr inż. Anna Kaczmarek - Wypych	nr uprawnień: SLK/4775/PWOS/13	Podpis:
Opracował (spec. instalacyjna): mgr inż. Wojciech Brania	nr uprawnień:	Podpis:
Data: 07.2024	Skala: 1:100	Nr rys.: S-5
Nr rys.: Rzut parteru - stan projektowany. Instalacja mechaniczna wywiewna		