


LEGENDA:

- uziom fundamentowy - bednarka Fe czarna bez powloki 30x4mm ukladana w fundamentach lub miedziana ukladana z ziemi oraz od fundamentu do złącz kontrolnych i rozdzielnic elektrycznych
- połączenie spawane
- miejsce łączenia



UWAGA!

- Uziom fundamentowy wykonać z bednarki Fe czarnej bez powloki 30x4 ukladanej w fundamentach pionowo za pomoca uchwytyw skrecanych. Polaczenia nalezy wykonac poprzez spawanie na odcinku min. 10 cm. Uziemienie fundamentowe musi byc otoczone min. 5cm z kazdej strony warstwa betonu.
- Do zapewnienia dobrych złącz niezbedne jest laczenie prętów zbrojenia poprzez spawanie. Zaciski do polaczenia elementow obiektu (rozdzielnice, urzadzenia itp.) powinny byc wyprowadzone z posadzki w dogodnych punktach nie utrudniajac w przyszlosci uzytkowania obiektu.
- Wypusty do instalacji odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykonac bednarka stalowa pomiedziowana 30x4.
- Potwierdzic wykonanie uziemienia fundamentowego odbiorem przez kierownika robót elektrycznych oraz wpisem do dziennika budowy.
- Przy wykorzystaniu zbrojenia jako uziemienia fundamentowego nalezy wykorzystac dwa dolne pręty w lawach.
- Wartosc rezystancji uziemienia powinna byc mniejsza niz 10Ω.
- Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

PROJEKT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi, ciągiem pieszo-jezdny, oświetleniem oraz niezbędna infrastruktura techniczną						
LOKALIZACJA: Zielone Kamedulskie Dz. nr geod.: 16/81, Obręb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki						
PRACOWNIA PROJEKTOWA: meander pracownia architektury Olmoty ul. Zielona 3, 15-603 Białystok tel. kom. 509 406 850 ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok www.pracowniameander.pl						
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Nr upr.	Podpis			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. ROBERT GRODZKI		PDL/0101 /POOE/06				
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Gabriela Juszczuk						
SPRAWDZAJACY		Nr upr.	Podpis			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. TOMASZ SUROWIEC		PDL/0074 /POOE/07				
FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY						
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
Tytuł rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW - INSTALACJA UZIEMIENIA						
Numer rysunku SK - PT - E - R01 . 00 - 1						
OBIEKT		FAZA	BRANŻA	NR RYS.	ARKUSZ	REW.
NR REWIZJI:		OPIS REWIZJI:			DATA REWIZJI:	
-		-			---	
SKALA:		DATA OPRACOWANIA:		OPRACOWAŁ:		Str.
1:100		2024-02-20				