



- 1 – warstwa ziemi
 - 2 – zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
 - 3 – ochronna warstwa piasku – nadsypka grubości 30cm
 - 4 – warstwa wyrównawcza z piasku
podsypka grubości min 10cm
 - 5 – taśma lokalizacyjno–ostrzegawcza z PE
w kolorze niebieskim szer 20cm
 - 6 – rura przyłącza wodociągowego
- UWAGA!

w miejscu połączeń wykonywanych

w wykopie wykop należy poszerzyć do
min 60cm + d przewodu.

Głębokość posadowienia taśmy

ostrzegawczej: 30cm

Szczegół ułożenia rury wodociągowej w wykopie

UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku należy każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy, w przypadku różnic lub zmian wynikających z technologii dostawcy skontaktować się z projektantem
wymiały podano w stanie surowym bez wykończenia: tynku, terakoty, glazury itp.

PROJEKT:

**Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciągiem pieszo-jezdnym,
oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną**

LOKALIZACJA:

Zielone Kamedulskie
Dz. nr geod.: 16/81, Obręb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

meander pracownia architektury
Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Białystok tel. kom. 509 406 850
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok www.pracowniameander.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Nr upr.	Podpis
INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Andrzej Żmiejko specj. śled. I Inst. sanit. i gaz., Inst. wentyl.-klimat. i ochrony śród. b/o	BI-12/88 BI-140/94	

SPRAWDZAJACY	Nr upr.	Podpis
INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Maciej Żmiejko specj. śled. I Inst. sanit. i gaz., Inst. wentyl.-klimat. i ochrony śród. b/o	PDL/0078/ PWBS/19	

FAZA PROJEKTU:

PLAN SYTUACYJNY

BRANŻA:

INSTALACJE SANITARNE

Tytuł rysunku:

**PLAN SYTUACYJNY
szczegół ułożenia rury wod.
w wykopie**

Numer rysunku

SK - PT -PWK- 06 . 00 - 1

OBIEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	ARKUSZ	REW.
NR REWIZJI:	OPIS REWIZJI:	DATA REWIZJI:			
---	---	---			
SKALA:	DATA OPRACOWANIA:	OPRACOWAŁ:	Str.		
---	2024-02-20	AZ			