CPTU22					**KARTA SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU Goleniów ul. Wytwórcza**						Sondowanie statyczne CPTU (wg PN-EN ISO 22476-1) Typ sondy: A.P. van den Berg. 200kN		
Strop [m]	Spąg [m]	Rodzaj gruntu	Średni opór na stożku q_c [MPa]	Stopień zagęszczenia (PN-B-04452) I_D [-]	Stopień plastyczności (PN-B-04452) I_L [-]	Kąt tarcia (PN-EN-1997-2:2009; PN-B-04452; int. wł.) φ [˚]	Kąt tarcia (Senneset 1998) φ [˚]	Spójność efektywna (Mayne, Stewart 1988; int. wł.) c' [kPa]	Wytrzymałość na ścinanie bez odpływu (PN-EN-1997-2:2009) c_u [kPa]	Moduł odkształcenia (int. własna dw.) E_0 [MPa]	Moduł Younga (PN-EN-1997-2:2009) E' [MPa]	Edometryczny moduł ściśliwości (Lunne, Robertson, Powell 1997) M_0 [MPa]	Moduł edometryczny (PN-EN-1997-2:2009) E_{oed} [MPa]
0,0	0,6	Pg	13,08	-	0,05	42,1	33,1	60,2	871,6	82,0	-	107,9	13,1
0,6	7,6	Gp/Pg	0,91	-	0,48	8,5	23,9	4,2	55,6	5,2	-	6,9	3,6
7,6	9,4	Gp/Pg	1,91	-	0,26	13,7	23,3	8,8	116,9	11,0	-	14,5	4,8
9,4	10,9	Gp/Pg	1,17	-	0,35	9,9	25,6	5,4	65,5	6,2	-	8,1	3,5
10,9	11,9	Gp/Pg	3,02	-	0,13	19,5	25,6	13,9	187,4	17,6	-	23,2	6,0
11,9	14,1	Gp/Pg	1,68	-	0,29	12,6	24,8	7,7	96,7	9,1	-	12,0	4,2
14,1	16,2	Gp/Pg	3,30	-	0,10	21,0	21,1	15,2	201,7	19,0	-	25,0	6,6
Przyczyna zakończenia sondowania:								Osiągnięto żądaną głębokość					

Powyższa tabela została utworzona w oparciu o wytyczne zawarte w obowiązujących w Polsce normach. Do analizy wyników sondowania zastosowano wybrane zależności korelacyjne określające parametry geotechniczne. Przedstawione parametry stanowią zatem jedną z możliwych interpretacji. O ostatecznych wartościach parametrów geotechnicznych przyjętych do projektu budowlanego decyduje uprawniony projektant.