

Rzut II piętra  
Skala: 1:100

LEGENDA:

- Symbol 0/4  
Komunikacja  
16 °C  
ΦHL 657 W

- Symbol pomieszczenia

- Nazwa pomieszczenia

- Obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu

- Strata ciepła w pomieszczeniu
- CO zasilanie

- CO powrót
- CTD 8

- Pion instalacji co wraz z numerem
- Grzejnik płytowy
- dn 25x2,5 (A)

PIANKA PE 20 mm

2.5

dn 15

- Średnica nominalna dziłki (Typ Rury) / Izolacja

- Nastawa / Średnica nominalna
- C11 - 60 0,700m

523 W

- Typ Grzejnika - wysokość grzejnika (cm) - długość grzejnika (m)

- Rzeczywista moc grzejnika

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH MATERIAŁÓW/ ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT DEMONTAŻOWYCH
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARŻYSKO - KAMIENNA, GMINA SKARŻYSKO - KAMIENNA, POW. SKARŻYSKI

INWESTOR:  
**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach**  
**ul. Sandomierska 105**  
**25-324 Kielce**

**WYKONAWCA:**  
ul. Skibińskiego 13  
25-819 Kielce  
tel. 667-871-744  
e-mail: biuro@hthi.pl  
www.hthi.pl

**High Tech Home**  
**INVESTMENT Sp. z o.o.**



AUTORZY OPRACOWANIA:			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Artur Gigielewicz	SWK/0119/PWOS/07	
Sprawdził:	mgr inż. Mariola Stępień	SWK/0158/PWOS/11	
Asystent:	inż. Aleksandra Sidel	-----	
Skala:	1:100		Branża: SANITARNA
Temat:	Rzut II piętra - instalacja centralnego ogrzewania		Numer rysunku:
Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.			III/SAN/12

