







01

-  R2 Oprawa awaryjna źródło światła LED 2W, czas podtrzymania nap. min. 1h praca "na ciemno" IP54 optyka uniwersalna
-  R1 Oprawa awaryjna źródło światła LED 1W, czas podtrzymania nap. min. 1h praca "na ciemno" IP54 optyka uniwersalna
-  M1 Oprawa awaryjna źródło światła LED 3W + grzałka 5W, biały, czas podtrzymania nap. min. 1h praca "na ciemno" IP65
-  Oprawa awaryjna jednostronna, źródło światła LED 1W, biały, czas podtrzymania nap. min. 1h praca sieciowa "na jasno" IP65. Piktogram zgodnie z normą.
-  Oprawa awaryjna dwustronna + plexi, źródło światła LED 1W, biały, czas podtrzymania nap. min. 1h praca sieciowa "na jasno" IP65. Piktogram zgodnie z normą.
-  Oprawa awaryjna dwustronna kierunkowa + plexi, źródło światła LED 1W, biały, czas podtrzymania nap. min. 1h praca sieciowa "na jasno" IP65. Piktogram zgodnie z normą.


Rzut II piętra

Skala: 1 : 100

• WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT DEMONTAŻOWYCH
• WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
• WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ WEWNĘTRZNE WRAZ Z MAŁOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIŻ PRZED ROZBUDOWĄ

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU U ŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ" NA DZIAŁCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARZYSKO-KAMIENNA GM.SKARZYSKO-KAMIENNA POW.SKARZYSKI

INWESTOR:
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

WYKONAWCA:
ul. Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 667-871-744
e-mail: biuro@thi.pl
www.thi.pl
High Tech Home
INVESTMENT Sp. z o.o.


AUTORZY OPRACOWANIA:			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
Projektował:	inż. Józef Bałaga	KL-210/89	
	inż. Edmund Nowak	KL-182/89	
Asystent:			
Skala:	1 : 100		Branża: ELEKTRYCZNA
Temat:	Rzut II piętra Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego		Numer rysunku:
Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.			E-08

PARTER		Razem:
SOB - Sala Obsługi Bezpośredniej	14 osób	27 osób
SEE - Dział Egzekucji Administracyjnej	6 osób	
SKI - Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej	4 osoby	
CIRF - Centrum Informatyki Resortu Finansów	2 osoby	
SWW - DziałWsparcia	1 osoba	
I PIĘTRO		
SPV - DziałPodatków Dochodowych i Podatków od Towarów i Usług	8 osób	23 osoby
SKA - DziałCzynności Analitycznych i Sprawdzających	10 osób	
SEW - DziałSpraw Wierzycielskich	5 osób	
II PIĘTRO		
Naczelnik Urzędu Skarbowego	1 osoba	10 osób
Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego	1 osoba	
Sekretariat	1 osoba	
SER - DziałRachunkowości	4 osoby	
SKP - DziałKontroli Podatkowej	3 osoby	
Pomieszczenie biurowe - dodatkowe miejsca pracy (zaznaczono kolorem pomarańczowym)	7 osób	
	7 osób	