



Rzut piwnicy  
Skala: 1:100

LEGENDA:

- Symbol 0/4

Komunikacja

16 °C

ΦHL 657 W

- Symbol pomieszczenia

- Nazwa pomieszczenia

- Obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu

- Strata ciepła w pomieszczeniu
- CO

8

- CO zasilanie

- CO powrót

- Pion instalacji co wraz z numerem
- PIANKA PE 20 mm

dn 25x2.5 (A)

dn 15

- Grzejnik płytowy

- Średnica nominalna działki (Typ Rury) / Izolacja

- Nastawa / Średnica nominalna
- C11 - 60 0,700m

523 W

- Typ Grzejnika - wysokość grzejnika (cm) - długość grzejnika (m)

- Rzeczywista moc grzejnika

• WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH MATERIAŁÓW/ ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT DEMONTAŻOWYCH

• WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI I BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKO KAMIENNEJ W ZAKRESIEDOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARZYSKO - KAMIENNA, GMINA SKARZYSKO - KAMIENNA, POW. SKARŻYSKI

INWESTOR:  
**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach**  
**ul. Sandomierska 105**  
**25-324 Kielce**

WYKONAWCA:  
ul. Skłóbskiego 13  
25-819 Kielce  
tel. 667-871-744  
e-mail: biuro@hthi.pl  
www.hthi.pl

**High Tech Home**  
**INVESTMENT Sp. z o.o.**

**high tech home**  
INVESTMENT

AUTORZY OPRACOWANIA:			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
projektował:	mgr inż. Artur Giegiewicz	SWK/0119/PWOS/07	
sprawdził:	mgr inż. Mariola Stępień	SWK/0158/PWOS/11	
Asystent:	inż. Aleksandra Sidel	-----	
Skala:	1:100	Branża: SANITARNA	
Temat:	Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania		Numer rysunku:
Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.			III/SAN/09