

Istniejąca rozdzielnica głowna na parterze (wiatrołap)
dla WLZ w rozdzielnicy RG dobudować zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 3P 32A

1	2	3	4	5	6	50	50.1	50.2	50.3	51	51.1	51.2	51.3	52	52.1	52.2	52.3	53	53.1	54	54.1	54.2	54.3	60	60.1	60.2	60.3	61	61.1	61.2	61.3	70	71	72	73	73.1	73.2	73.3	74	74.1
Oświetlenie zewnętrzne front pom. B11 i pom. B13	Oświetlenie pom. B11a pom. B11b pom. B11c	Oświetlenie pom. 13	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Gniazda 230V pom. B11 pom. B13 obw. 1	Gniazda 230V pom. B11 pom. B13 obw. 2	Gniazda 230V pom. B11a pom. B11b	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Gniazda 230V pom. B11c	Gniazda 230V pom. 13	Gniazda 230V pom. B13 (piekarnik, okap)	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Gniazda 230V pom. B13 (zmywarka, lodówka)	Gniazda 230V pom. B13 (blat, mikrofalówka)	Rezerwa	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Wypust 400V *pom. B13* *płyta indukcyjna*	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Gniazda 230V DATA pom. B11 obw. 1	Gniazda 230V DATA pom. B11 obw. 2	Gniazda 230V DATA pom. 13	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Kontrola dostępu	RACK pom. B11	Centrala systemu wezwania pomocy pom. B11	Łącznik hotelowy jednostka mieszkalna pom. B11d	Zabezpieczenie i sterowanie jednostka mieszkalna	Oświetlenie pom. B11d	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Gniazda 230V pom. B11d	Gniazda 230V pom. B11d (sauna kuchenny obw. 1)	Gniazda 230V pom. B11d (sauna kuchenny obw. 2)	Wyłącznik różnicowo-prądowy	Gniazda 230V DATA pom. B11d

Schemat wykonania połączeń wyrównawczych lokalnych:



RH



Rozdzielnica p/t
Wnękowa IP: 30
XL3 160 5 x 24

PROJEKT ADAPTACJI
REMONT PRACOWNI INFORMATYCZNEJ I HOTELARSKIEJ
Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Zawodowego w Koninie
ul. Budowlanych 6
62-510 KONIN

INWESTOR:
Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Zawodowego w Koninie
ul. Budowlanych 6
62-510 KONIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
NINOK KONIN
ul.Śląska 5, 62-510 KONIN
e-mail: biuro@ninok.konin.pl

AUTORZY:

BRANŻA	PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS
konstrukcja	mgr inż. Andrzej Borek	WKP/0003/POOK/09	
sanitarna	mgr inż. Andrzej Borek	WKP/0365/POOS/23	
elektryczna	mgr inż. Maciej Ławniczak	WKP/0249/POOE/15	

RYSUNEK:
Pracownia hotelarska
Schemat rozdzielnicy RH

SKALA: -
NUMER RYSUNKU: IE-05

LISTOPAD 2024

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE