


Rozdzielnia R3.3



- UWAGI:**
1. Rozdzielnice wykonać jako podtynkową, zamykaną na klucz, o stopniu ochrony min. IP30.
 2. W rozdzielnicy zostawić 30% rezerwy miejsca.
 3. W przypadku zmian parametrów zasilanych urządzeń może zajść konieczność zmiany przekrojów oraz parametrów zabezpieczeń
 4. W rozdzielnicy umieścić opisy poszczególnych obwodów zasilających
 5. Po przeprowadzonym montażu rozdzielnic należy wykonać jej dokumentację techniczną

OCHRONA OD PORAŻENÍ
samoczynne wyłączenie,
wyłączniki różnicowo-prądowe,
połączenia wyrównawcze,

UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ
TNS
UKŁAD SIECI ODBIORCZEJ
TNS

[illegible]