



POZIOM+2 - ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH  
- PODKŁAD

Legenda	
	Wiązka przewodów F/UTP kat.6 4x2xAWG23
	Przewód typu F/UTP kat.6 4x2xAWG23
	Przewód systemowy "S" typu YTDY 10x0,5mm
	Przewód zasilający "Z" typu OMY 2x1,5mm2
	"RL" - Lampka salowa 4 kolorowa z buczkiem, natynkowa (potrzebuje adapter), h=2.2m. KOD: 1211110
	"CRS" - Przywoławczo-odwoławczy z gniazdem, RJ45, montaż w panelu nadłóżkowym KOD: 4111010, ** manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem
	Czytnik systemu kontroli dostępu
	Centrala dyżurkowa IP
	Node3 IP - Interfejs salowy IP
	"PC" - Pociągany, h=2.2m. KOD: 4150000
	"R" - Kasujący/odwoławczy, h=1.2-1.5m. KOD: 4101000
	SWITCH 16/24-portowy, Gb
	"PoE 8"- Moduł PoE 8 porty
	Zasilacz stabilizowany 24V DC montaż na szynie DIN Wymiar: 14 j.szer.

INWESTOR:

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
UL. KOŚCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKÓW

INWESTYCJA:

SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE  
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

ZAKRES ETAPU INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIĘTER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII

Biuro Projektów

ppwk

ARCHITEKCI

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
WOJCIECH KOLESIŃSKI  
UL. OSTRODGA 2/1  
60-348 POZNAŃ  
pracownia@ppwk-architekti.pl  
tel. 61 8673 703

Projektował

MGR INŻ. GRZEGORZ GNIADZIK

nr uprawnień

WKPI/0256/PWOE/15

podpis

Sprawdził

MGR INŻ. BOGUSŁAW PAŃCZYŃIAK  
FAZA PROJEKTU

WKPI/0195/PWOE/11

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

INST. ELEKTRYCZNE

NAZWA RYSUNKU

RZUT IIp. INSTALACJE PRZYŻYWOWE

Data:

SIERPIEŃ 2024

Skala:

1:100

Nazwa projektu

Faza

Branża

Nr rysunku

Arkusz

Revizja

O

C

W

PW

—

E

PW-IE-07

—

—