

BIURO PROJEKTOWE

mgr inż. konstrukcji budowlanych i inżynierskich

ANNA TERESIAK

Glinki 7; 96-513 Nowa Sucha

Tel: 513-193-934

NIP 837 123 65 11, REGON 017081459

Egz. nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu działki nr ew. 95/1;

Obręb 142805_2.0004 Glinki;

Jednostka ewidencyjna 142805_2 Nowa Sucha

**- Projekt architektoniczno – budowlany
budynku świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na
nieczystości ciekłe oraz naziemnego zbiornika na gaz propan
butan (kategoria obiektu budowlanego XVII, VIII)**

- Załączniki projektu budowlanego

INWESTOR:

Gmina Nowa Sucha

Nowa Sucha 59A

96-513 Nowa Sucha

BIURO PROJEKTOWE
konstrukcji budowlanych i inżynierskich
ANNA TERESIAK
Glinki 7, 96-513 Nowa Sucha
tel. 513 193 934, Regon 017081459
NIP 837 123 65 11

mgr inż. arch. Małgorzata Walczak
96-315 Wiskitki, Antoniew 62B
tel. 0-606 894-640
upr. urbanistyczne nr 1479/96 wpis WA-222
upr. budowlane w spec. architektonicznej do
proj. bez ograniczeń nr MA/053/07 wpis MA 1934



Projektant:

architektura

mgr inż. arch. Małgorzata Walczak upr. Nr. MA/053/07

sprawdzający

mgr inż. Arch. Stanisław Wojciechowski upr. Nr GT.III.1-49/29/75

konstrukcja

mgr inż. Janusz Szczepaniak upr. Nr.70/87 Sk-ce

sprawdzający

mgr inż. Bartosz Szczepaniak upr. Nr MAZ/0550/POOK/12

Opracowanie:

mgr inż. Anna Teresiak

Instalacje wewnętrzne sanitarne i gazowe:

mgr inż. Jarosław Wolski upr. Nr MAZ/0470/POOS/07

sprawdzający

mgr inż. Marek Wojtowicz upr. Nr Wa-41/98

listopad -2023r.

mgr inż. Janusz Szczepaniak
Uprawnienia budowlane nr 70 Sk-ce
do kierowania, nadzorowania, kontrolowania, nadzoru i robót,
oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli,
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz architektonicznej.

mgr inż. Bartosz Szczepaniak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAZ/0550/POOK/12
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAZ/0529/JOWOK/11

mgr inż. Jarosław WOLSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: MAZ/0470/POOS/07

mgr inż. Marek Wojtowicz
upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. Wa-41/98

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- 1.** Zaświadczenia o wpisie na listę str. 3-14
- 2.** Oświadczenie projektantów str. 15
- 2.** Oświadczenie sprawdzających str. 16

- Projekt zagospodarowania terenu działki nr ew. 95/1 ;

Obręb 142805_2.0004 Glinki;

Jednostka ewidencyjna 142805_2 Nowa Sucha str. 17-25

- 1.** Opis do projektu zagospodarowania terenu str. 18-23
- 2.** Projekt zagospodarowania terenu skala 1/500 str. 24
- 3.** Obszar oddziaływania obiektu str. 20

Projekt architektoniczno-budowlany budynku świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz naziemnego zbiornika na gaz propan butan

- | | |
|---|------------------|
| 1. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego | str. 1-47 |
| 2. Szczelny zbiornik na nieczystości płynne | str. 2-27 |
| 4. Naziemny zbiornik na gaz propan-butan | str. 28-30 |
| 5. rysunki skala 1/100, 1/50 | str. 31-37 |
| | str. 38-47 |

- Załączniki projektu budowlanego str. 1-21

- 1.** Decyzja nr 73/2023 O Warunkach Zabudowy str. 2
- 3.** P.G.W. Wody Polskie -informacja o występowaniu urządzeń melioracyjnych str.11
- 4.** Decyzja Wodnoprawna na przebudowę urządzenia wodnego str. 14
- 5.** Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. 20



IZBA ARCHITEKTÓW

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/332/07

Nr upr. MA/053/07

Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA/KK/084/07

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z późn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z późn. zmianami), oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

stwierdza się, że

Pani magister inżynier architekt Małgorzata Walczak ur. dnia 12.02.1963 r.
posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i nadaje się uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez
ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.

Przewodniczący OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastępca Przewodniczącego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch. Elżbieta Dziubak

Członek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Członek OKK MOIA arch. Radosław Kowalewski

Członek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Członek OKK MOIA arch. Stanisław Stefanowicz



Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Małgorzata Walczak
2. Gdy decyzja stanie się ostateczna: 1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do Księgi Wykazu Projektantów, 2) Okręgowa Rada Izby Architektów.
3. z.z.

**Za zgodność
z oryginałem**

Mag. inż. arch. Małgorzata Walczak
96-315 Wiskitki, Antoniew 62B
tel. 0-606 894-640
upr. urbanistyczne nr 1479/96 wpis WA-222
upr. budowlane w spec. architektonicznej do
proj. bez ograniczeń nr MA/053/07 wpis MA 1934



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Małgorzata WALCZAK

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/053/07**, jest wpisana na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-1934**.

Członek czynny od: 05-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 10-01-2023 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-03-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-1934-FD31-E144-A7ED-BBY6

mgr inż. arch. Małgorzata Walczak
96-315 Wiskitki, Antoniew 62B
tel. 0-606 894-640
upr. urbanistyczne nr 1479/96 wpis WA-222
upr. budowlane w spec. architektonicznej do
proj. bez ograniczeń nr MA/053/07 wpis MA 1934

**Za zgodność
z oryginałem**

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
Nr GT.III.1-49/29/75

DUPLIKAT

**STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 13 ust.1 pkt.1, § 4 ust.1, § 16 ust.2 i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.46/ stwierdza się, że

Obywatel STANISŁAW WOJCIECHOWSKI
magister inżynier architekt
urodzony dnia 18 stycznia 1943 r. w Kałuszyńcu woj.siedleckie

**posiada przygotowanie zawodowe
upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robót
w specjalności architektonicznej.**

Obywatel STANISŁAW WOJCIECHOWSKI

jest upoważniony do:

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:

a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego:

a/ wszelkich budynków,

b/ budowli w budownictwie osób fizycznych oraz budowli służących do celów rozrywki, wypoczynku i sportu – z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Oryginał podpisał w z up. Wojewody inż. Izydor Borzęcki Dyrektor Wydziału. Pieczęć okrągłą z Godłem Państwa i napisem w otoku Urząd Wojewódzki w Siedlcach.

Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych w archiwum Oddziału Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Siedlcach.

Otrzymuje:

Stanisław Wojciechowski
zam.Mińsk Mazowiecki
ul.Okrzei 14 A m.17



700. WOJEWÓDZKI MAZOWIECKIEGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2003 r.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. arch. Stanisław Wojciechowski
upr. projektant. w specjalności:
architektonicznej bez ogranicz.
konstr.-bud. z ogranicz.
NR upr. GT.III-1/49/29/75



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Stanisław WOJCIECHOWSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **GT.III.1-49/29/75**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-1482**.

Członek czynny od: 08-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 24-08-2023 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-01-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-1482-E933-BEF8-B4EE-CY66

URZĄD WIEŚNÓDZKI

W MIEJSCOWOŚCIACH

Wydział Ziemoproszowy

Urbanistyczny i Zagospodarowania

Pracownia

Nr 70/87 Sk-ce

Skierniewice, dnia 31 grudnia 1987 r.

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 3, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. II,

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) JANUSZ LUDWIK SZCZEPANIAK

(imię i nazwisko)

magister inżynier budownictwa

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 11 stycznia 1955 r. w Warszawie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika
budowy i robót.

(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

(rodzaj specjalności techniczne-budowlanej)

w zakresie


AN-0 1020/82 200

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

MA. Nr. 1457/80

mgr inż. Janusz Szczepaniak

Uprawnienia budowlane nr 70/87 Sk-ce
do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót,
oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli,
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz architektonicznej.



o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-5A3-NDN-6YY *

do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót,
wzajemnie i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli,
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz architekturalnej



sygn. akt MAZ/7131/665/12/K

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
nadaje**

**Panu Bartoszowi Łukaszowi Szczepaniakowi
magistrowi inżynierowi
urodzonemu dnia 6 marca 1981 roku w Warszawie, synowi Janusza**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0550/POOK/12**

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej**

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:


- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
sporządzania projektu architektoniczno – budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Bartosz Szczepaniak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAZ/0550/POOK/12
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAZ/0529/OWOK/11



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JA5-IDY-8A1 *

Pan BARTOSZ ŁUKASZ SZCZEPANIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0087/12
adres zamieszkania ul. COOPERA 4/7, 01-315 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



sygn. akt. MAZ/7131/374/07/S

Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

Pan Jarosław Kazimierz Wolski
magister inżynier inżynierii środowiska
urodzony dnia 6 października 1963 roku w Siedleach, syn Jana

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0470/POOS/07

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE


1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek


2/ mgr inż. Irena Churska

3/ mgr inż. Krzysztof Booss



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Jarosław WOLSKI
Uprawnienia Budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: MAZ/0470/POOS/07



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B3R-NF4-EB8 *

Pan JAROSŁAW KAZIMIERZ WOLSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0073/08
adres zamieszkania ul. FABRYCZNA 1 C m. 38, 96-500 SOCHACZEW
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Roman Łulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78⁵ K.C.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



WOJEWODA WARSZAWSKI
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Nadzoru Architektoniczno-Budowlanego
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
tel. 695-65-10, fax 695-65-11

Warszawa, dnia 06.08.1998r.

Nr ewid. uprawnień: Wa- 41/98

DECYZJA NR 132 /U/98

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w związku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inż. Marka Józefa Wojtowicza, na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną,-

N A D A J Ę

Panu magistrów inżynierów inżynierii środowiska
Markowi Józefowi Wojtowiczowi
ur. dnia 12 stycznia 1951 r. w Warszawie

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ:
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH**

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami.

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę Warszawskiego Zarządzeniem Nr 29 z dnia 13 maja 1995 r., posiadania przez Pana mgr inż. Marka Józefa Wojtowicza, wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w powyższej specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Warszawskiego.




Z up. WOJEWODY WARSZAWSKIEGO

Andrzej Szumkowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Nadzoru Architektoniczno-Budowlanego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Marek Wojtowicz
upr. budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej i w zakresie instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. Wa-41/98



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZY6-FXZ-118 *

Pan MAREK WOJTOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2212/02
adres zamieszkania ul. PARYSKA 39 M 12, 03-945 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Projektant:
architektura

mgr inż. arch. Małgorzata Walczak upr. Nr. MA/053/07

konstrukcja

mgr inż. Janusz Szczepaniak upr. Nr.70/87 Sk-ce

Instalacje wewnętrzne sanitarne i gazowe:

mgr. inż. Jarosław Wolski upr. Nr MAZ/0470/POOS/07

OŚWIADCZENIE

W związku z art.34 ust.3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz.682) z p. zmianami oświadczam, że przedstawiony projekt architektoniczno-budowlany budynku świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz naziemnego zbiornika na gaz propan butan -Glinki dz. Ew. nr 95/1 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inż. Janusz Szczepaniak

Uprawnienia budowlane nr 70/87 Sk-ce
do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót,
oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli,
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz architektonicznej.

mgr inż. Jarosław WOLSKI

Uprawnienia Budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: MAZ/0470/POOS/07

10.11. 2023r.

mgr inż. arch. Małgorzata Walczak

96-315 Wiskitki, Antoniew 62B

tel. 0-800 894-640

upr. urbanistyczne nr 1479/96 wpis WA-222

upr. budowlane w spec. architektonicznej do

proj. bez ograniczeń nr MA/053/07 wpis MA 1934

Sprawdzający:

architektura

mgr. inż. Arch. Stanisław Wojciechowski upr. Nr GT.III.1-49/29/75

konstrukcja

mgr. inż. Bartosz Szczepaniak upr. Nr MAZ/0550/POOK/12

Instalacje wewnętrzne sanitarne i gazowe:

mgr. inż. Marek Wojtowicz upr. Nr Wa-41/98

OŚWIADCZENIE

W związku z art.34 ust.3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz.682) z p. zmianami oświadczam, że przedstawiony projekt architektoniczno-budowlany budynku świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz naziemnego zbiornika na gaz propan butan -Glinki dz. Ew. nr 95/1 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inż. Bartosz Szczepaniak

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. MAZ/0550/POOK/12

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. MAZ/0529/OWOK/11

mgr inż. Marek Wojtowicz

upr. budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. Wa-41/98

10.11. 2023r.

mgr inż. arch. Stanisław Wojciechowski

upr. projektant. w specjalności:

architektonicznej bez ogranicz.

konstr. -bud. z ogranicz.

NR upr. GT.III-1/49/29/75

BIURO PROJEKTOWE

mgr inż. konstrukcji budowlanych i inżynierskich

ANNA TERESIAK

Glinki 7; 96-513 Nowa Sucha

Tel: 513-193-934

NIP 837 123 65 11, REGON 017081459

Egz. nr 1

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I
SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
ORAZ NAZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ PROPAN BUTAN**

działka nr ew. 95/1;

Obręb 142805_2.0004 Glinki;

Jednostka ewidencyjna 142805_2 Nowa Sucha

INWESTOR:

Gmina Nowa Sucha

Nowa Sucha 59A

96-513 Nowa Sucha

Projektant:

architektura

mgr inż. arch. Małgorzata Walczak upr. Nr. MA/053/07

sprawdzający

mgr inż. Arch. Stanisław Wojciechowski upr. Nr GT.III.1-49/29/75

konstrukcja

mgr inż. Janusz Szczepaniak upr. Nr.70/87 Sk-ce

sprawdzający

mgr inż. Bartosz Szczepaniak upr. Nr MAZ/0550/POOK/12

Opracowanie:

mgr inż. Anna Teresiak

Instalacje wewnętrzne sanitarne i gazowe:

mgr inż. Jarosław Wolski upr. Nr MAZ/0470/POOS/07

sprawdzający

mgr inż. Marek Wojtowicz upr. Nr Wa-41/98

listopad -2023r.

BIURO PROJEKTOWE
mgr inż. konstrukcji budowlanych i inżynierskich
ANNA TERESIAK
96-513 Nowa Sucha, Glinki 7
NIP 8371236511, Regon 017081459
tel. 513 193 934

mgr inż. arch. Małgorzata Walczak
96-315 Wiskinki, Antoniew 62B
tel. 0906 894-640
upr. urbanistyczne nr 1479/96 wpis WA-222
upr. budowlane w spec. architektonicznej do
proj. bez ograniczeń nr MA/053/07 wpis MA 1934

mgr inż. arch. Stanisław Wojciechowski
upr. projektant. w specjalności:
architektonicznej bez ogranicz.
konstr.-bud. z ogranicz.
NR upr. GT.III-1/49/29/75

mgr inż. Janusz Szczepaniak
Uprawnienia budowlane nr 70/87 Sk-ce
do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót,
oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli,
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
mgr inż. Janusz Szczepaniak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAZ/0550/POOK/12
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAZ/0529/OWOK/11

mgr inż. Jarosław WOLSKI
Uprawnienia Budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: MAZ/0470/POOS/07

mgr inż. Marek Wojtowicz
upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. Wa-41/98

OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I
SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
ORAZ NAZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ PROPAN BUTAN

działka nr ew. 95/1;
Obręb 142805_2.0004 Glinki;
Jednostka ewidencyjna 142805_2 Nowa Sucha

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektuje się roboty budowlane polegające na budowie budynku świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz naziemnego zbiornika na gaz propan butan

PODSTAWA PRAWNA :

Projekt zagospodarowania wykonano na podstawie mapy sytuacyjnej w skali 1/500 wykonanej przez geodetę uprawnionego oraz na podstawie Decyzji nr 73/2023 O Warunkach Zabudowy z dnia 26 września 2023r wydanej przez Wójta Gminy Nowa Sucha.

2.ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

-Teren opracowania, oznaczony literami A, B, C, D,A stanowi własność inwestora.

Na terenie opracowania nie występują istniejące budynki.

Działka posiada istniejące ogrodzenie.

Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

Na działce nr 95/1 projektuje się budowę budynku świetlicy wiejskiej,

Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia lokalizację szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz naziemnego zbiornika na gaz propan butan.

Woda deszczowa z dachu odprowadzana będzie do gruntu po terenie, nie powodując zmiany stosunków wodnych na gruntach przyległych będących we władaniu innych właścicieli.

Sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji – we własnym zakresie rozprowadzona po terenie działki.

W obrębie realizacji inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych, które będą

przebudowane na podstawie Decyzji Wodnoprawnej z dnia 20 października 2023r.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej – projektowany zjazd wg odrębnego opracowania.

Do budynku przewiduje się przyłącza: wodociągowe, energetyczne, (wg odrębnych opracowań).

Gromadzenie odpadów – w metalowych pojemnikach, odpady wywożone będą przez służby komunalne gminy.

Projektuje się szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe oraz zbiornik na gaz propan butan.

Dojścia i dojazdy do budynku projektuje się z kostki brukowej betonowej

Projektowana zabudowa nie koliduje z zielenią wysoką.

Ogrzewanie – w oparciu o indywidualne źródło ciepła – kocioł gazowy .

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

powierzchnia terenu opracowania	1500,00 m ²
pow. zab. Proj. budynku świetlicy wiejskiej	291,50 m²
pow. proj. schody i tarasy	45,30 m²
pow. proj. utwardzona	436,00 m²

Powierzchnia zabudowy - 291,50,00 m² – tj. 19,43% pow. terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy.

Powierzchnia biologicznie czynna - 727,20 m² – tj. 48,48% pow. terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy.

5. . Działka na której projektuje się budynek świetlicy wiejskiej nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie archeologicznej.

6. Działka nr 95/1 położona w miejscowości Glinki, Gm. Nowa Sucha nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na w/w działkę.

7. Projektowana inwestycja oraz jej otoczenie nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu (w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi).

8.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(z późniejszymi zmianami) w projekcie budowlanym należy określić obszar oddziaływania obiektu.

Obiektami mogącymi mieć wpływ na obszar oddziaływania są:

- projektowana budowa budynku świetlicy wiejskiej,
- projektowany szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe,
- projektowane miejsce do gromadzenia odpadów stałych
- projektowany zbiornik na gaz propan butan

Projektowana budowa budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowana jest ścianą bez okien w odległości min. 3,5m od granicy z działką sąsiednią oraz w odległości 23,09 m od krawędzi jezdni. Odległość nie mniejsza niż 1,5m od granicy z działką sąsiednią dla tarasu, okapu, daszku itp.- Została zachowana

Położenie projektowanego miejsca na gromadzenie odpadów stałych –w linii ogrodzenia min. 2,0 m od granicy działki sąsiedniej zostało zachowane i 19,90m od projektowanego budynku.

Projektowany szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe

znajduje się 15,0m od okien projektowanej budowy, min. 7,5m od granicy z działką sąsiednią zostało zachowane.

Projektowany zbiornik na gaz propan butan

znajduje się 8,55m od okien projektowanej budowy oraz 16,13m od projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe , min. 1,5m od granicy z działką sąsiednią.

W projekcie zagospodarowania terenu działki nr ew. 95/1 w miejscowości Glinki gmina Nowa Sucha, projektowana budowa budynku świetlicy wiejskiej została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zachowane zostały wszystkie odległości od granic z działkami sąsiednimi. Oraz zgodnie z Decyzją o Warunkach Zabudowy z dnia 26 września 2023r wydanej przez Wójta Gminy Nowa Sucha. Przedmiotowy obiekt, jego funkcja użytkowa nie będzie stanowić naruszenia przepisów wynikających z ochrony środowiska w zakresie:

- ochrony przed hałasem- czynniki takie nie będą występowały,
- zanieczyszczeniem powietrza – nie będą przekroczone w tym zakresie normy dopuszczające wypuszczanie do powietrza czynników szkodliwych dla środowiska.

- zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - woda deszczowa odprowadzana po gruncie nie powodując zalewania działek sąsiednich.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że obszar oddziaływania budowy budynku świetlicy wiejskiej, zaprojektowanego na działce nr ew. 95/1 położonej w miejscowości Glinki gm. Nowa Sucha nie wychodzi po za granice przedmiotowej działki .

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej

1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj Dz.U. z 2023 r poz. 682)

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.

1225) 1.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r. ze zmianami Dz.u. z 2022r poz. 1620)

1.4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

1.6 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

1.7 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

1.8 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru,

2.Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji .

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku świetlicy wiejskiej . Budynek jedno i dwukondygnacyjny , wolnostojący , bez podpiwniczenia . Parametry podstawowe budynku :

-powierzchnia zabudowy 291,50 m² ,

-powierzchnia użytkowa 320,44 m² ,

-wysokość 7,84 m ,

-kubatura 1 810,60 m³ .

Ilość kondygnacji nadziemnych : 1 i 2 , podziemnych : 0 . Budynek niski N .

3.Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu użytkowania .

Budynek administracyjno-biurowy kwalifikowany do kategorii ZL I i ZL III zagrożenia ludzi

. Pomieszczenie świetlicy przeznaczone do użytku do 50 osób .

4.Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane .

Budynek jedno i dwukondygnacyjny ze strefą pożarową ZL I jednokondygnacyjną i ZL III dwukondygnacyjną należy wykonać w D klasie odporności ogniowej .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

Klasa odporności pożarowej budynku	Klasa odporności ogniowej elementów budynku ^{5) *)}					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop ¹⁾	ściana zewnętrzna ^{1), 2)}	ściana wewnętrzna ¹⁾	przekrycie dachu ³⁾
"D"	R 30	(-)	R E I30	E I 30(o-i)	(-)	(-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

Elementy budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być nierozprzestrzeniające ognia . Drewniane elementy dachu należy zabezpieczyć do stopnia NRO

5.Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenie wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem .

Szafka gazowa gdzie znajduje się kurek główny uznaje się wg ST-IGG-0401:2010 Sieć Gazowa Strefa Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie zawierającą w całości wewnętrzną strefę 2 zagrożenia wybuchem i powinna mieć one wyznaczoną zewnętrzną strefę 2 zagrożenia wybuchem w odległości do 0,5 m od jej zewnętrznych gabarytów. Wewnątrz budynku nie wyznacza się strefy zagrożenia wybuchem.

6. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,

Ściany zewnętrzne projektowanego budynku mają na powierzchni większej niż 65% wymaganą klasę odporności ogniowej (E). Projektowany budynek to obiekt wolnostojący zlokalizowany w odległości:

- 3,50 m od granic sąsiednich działek budowlanych o nr ew. 94,
- 9,48 m od granic sąsiednich działek budowlanych o nr ew. 96,

Ściana projektowanego budynku od strony granic sąsiednich działek budowlanych o nr ew. 94 została zaprojektowana jako ściana oddzielenia pożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60, ocieplenie ściany z materiałów niepalnych np. wełna mineralna. W odległości do 20 m brak budynków zagrożonych wybuchem. Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunków ochrony przeciwpożarowej.

7. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach,

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi 10 dm³/s łącznie z jednego hydrantu o średnicy 80 mm.

Woda do zewnętrznego gaszenia zapewniona jest z istniejącej sieci hydrantów, najbliższy hydrant zlokalizowany w odległości ok. 60 m.

Zapewniono dostęp do drogi pożarowej dojściem o szerokości 1,5 m o długości do 30 od wyjścia do drogi.

8. Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Nie dotyczy.

mgr inż. Jacek WOLSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: MAZ/0470/POCS/07

mgr inż. Janusz Szczepaniak
Uprawnienia budowlane nr 70/87 Sk-cc
do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót, oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli, bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz architektonicznej.

dn. 10-11-2023

mgr inż. arch. Stanisław Wojciechowski
upr. projektant. w specjalności:
architektonicznej bez ograniczeń.
konstr. -bud. z ogranicz.
NR upr. GT.III-1/49/29/75

mgr inż. Marek Wojtowicz
upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid.: Wa-41/98

mgr inż. Bartosz Bączepaniak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAZ/0550/POOK/12
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAZ/0529/OWOK/11