

Proszowice, dn. 27.04.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W PROSZOWICACH
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Znak sprawy: 6630.31/2023.P_G

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończzonej w dniu 27.04.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Kanalizacja deszczowa
Lokalizacja:	Gmina: Radziemice Kaczowice, dz.: 68/1, 204/1, 204/5, 204/11, 204/14, 204/15, 204/16, 204/17, 205/1, 217, Przemczanki, dz.: 107/2, 190/2, 191/2, 230/2, 231/1, 231/2, 235/2, 236/2, 237/2, 238/2, 239/2, 240/2, 243/2, 244/2, 260/2, 261/2, 264/2, 264/3, 266/2, 267/2, 326/2, 327/2, 328/2, 329/2, 330/2, 331/2, 332/2, 333/2, 358, 360, 362/1, 362/3, 362/5, 363/2, 374/2, 379/2, Przemczany, dz.: 32/2, 389/1, 523/1, 524/1, 534/3, Gmina: Radziemice , Radziemice, dz.: 376/3, 376/4, 402/1, Wrocimowice, dz.: 36/1, 37/4, 45/1, 227/1, 366/4, 367/3, 367/4, 372/3, 374, 388/2, 388/11, 400/2
Wnioskodawca:	KADRO PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA MGR INŻ. ZBIGNIEW KACZKOWSKI ul. Kard. Wyszyńskiego 6B/7, 39-300 Mielec
Inwestor:	ZARZĄD POWIATU PROSZOWICKIEGO 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
Projektant:	ZBIGNIEW KACZKOWSKI Inne upr.: budowlane: B-154/91; budowlane: D-154/91; budowlane: D-295/94
Przewodniczący:	Grzegorz Sikora
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	05.04.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1		Stanowisko pozytywne Opinia pozytywna zgodnie z pismem uzgadniającym znak OT-	Michał Burtan

Dokument wygenerował(a): Grzegorz Sikora, dn. 28-04-2023 09:36:43

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Instytucja - GAZ SYSTEM Oddział w Tarnowie, tel: 14 622 51 52, e-mail: sekretariat.tarnow@gaz- system.pl elektroniczny	DL.420.378.2023.2 z dnia 24.04.2023 r.	
2	Instytucja - Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach Z/S w Jakubowicach Jakubowice 75, 32-100 Proszowice tel. (12) 386-20-13 zdp.proszowice@poczta.inter netdsl.pl	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Instytucja - Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o. o. zudp@msstelekom.pl	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	Instytucja - Netia S.A. ul. Tąmowa 7A 02-677 Warszawa, leslaw.augustyn@netia.pl elektroniczny	Brak uwag Stanowisko pozytywne	Lesław Augustyn
5	Instytucja - Orange Polska S.A. ul. Dauna 66 30-629 Kraków, ZZSS.Narady.Koordynacyjne.P oludnie@orange.com	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	Instytucja - TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dajwór 27 31-060 Kraków, tel: 12-414- 54-39, e-mail: narady.ond.krakow@tauron- dystrybucja.pl, Piotr.Pikul@tauron- dystrybucja.pl, Adam.Lelito@tauron- dystrybucja.pl elektroniczny	Stanowisko pozytywne -Zachować normatywne odległości od ist. infrastruktury. Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż : -3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, -10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, -15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również uycia d. wignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: -linii nN - 1m, -linii SN - 2m, -linii WN - 5m Uzgadnia się z uwagami, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.	Wojciech Szczypczyk
7		Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Grzegorz Sikora, dn. 28-04-2023 09:36:43

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Instytucje - UG Radziemice sekretariat@radziemice.gmina.pl, a.sanak@radziemice.gmina.pl		
Wnioskodawca		KADRO PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA MGR IN . ZBIGNIEW KACZKOWSKI

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 163.213-1008, 163.213-1009, 163.213-1010, 163.213-1011, 163.213-1015, 163.213-1016, 163.231-1002, 163.231-1008, 163.231-1009, 163.231-1010, 163.231-1011, 163.231-1012, 163.231-1013, 163.231-1014, 163.231-1015, 163.231-1016, 163.231-1017, 163.231-1018, 163.231-1018.41, 163.231-1019, 163.231-1020, 163.231-1044, 163.231-1045.

Z upoważnienia
Grzegorz Sikora

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).