

Skarżysko-Kamienna, 12 listopada 2024
RIII/RM/ZS / PGED1113202KW24 /24

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

Warunki techniczne budowy oświetlenia drogowego nr S/21/2024.

1. **Lokalizacja: ulice: Asnyka, Górnicza, Konarskiego , Spółdzielcza, Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej.**
2. **Miejsce zasilania: istniejąca szafa oświetlenia ulicznego zasilana ze stacji 15/0,4kV Hotel Sk-o.**
3. **Bilans mocy dla punktu poboru energii przed budową:**
 - a) **Moc przyłączeniowa - 9W.**
 - b) **Moc umowna - 8,4 kW.**
4. **Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Wybudować linię oświetlenia wydzielonego z podziałem na odpowiednią ilość obwodów. Projektowana linia oświetlenia wydzielonego powinna spełniać wymagania w zakresie spadków napięć, wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przeciwporażeniowej oraz odgromowej. Istniejące napowietrzne linie oświetlenia zlokalizowane przy ulicach j.w. zdemontować. Zdemontowane słupy w/w linii oświetlenia zutylizować we własnym zakresie. Zdemontowane przewody zasilające w/w linii oświetlenia zdać do magazynu RE Skarżysko-Kamienna. Zdemontowane oprawy oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami ulicznego zdać do Gminy Skarżysko-Kamienna. Opracować dokumentację projektową zgodnie z wydanymi „Warunkami technicznymi budowy oświetlenia drogowego” oraz obowiązującymi wymogami prawa dla inwestora. W opracowywanej dokumentacji wykonać schematy jednokreskowe zasilania napowietrznych linii oświetlenia podlegających demontażowi wraz ich obecnym zasilaniem. Dokumentację uzgodnić w RE Skarżysko.**

Przed przyłączeniem do sieci zgłosić wybudowaną instalację do sprawdzenia przez RE Skarżysko przedstawiając dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem wykonawcy: o wybudowaniu instalacji podmiotu, o wykonaniu utylizacji zdemontowanych słupów oraz potwierdzeniem przez PGE Dystrybucja S.A zdania do magazynu zdemontowanych przewodów j.w.

5. Rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Odbiorcy: **własność Odbiorcy będą stanowiły wybudowane elementy składowe sieci oświetlenia drogowego.**
6. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejący w szafie oświetlenia ulicznego SOU stacja Hotel Sk-o.**
Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejący – bezpośredni, 3-fazowy.**
7. Wartość i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **istniejące w szafie oświetlenia ulicznego SOU stacja Hotel Sk-o.**
8. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN – C.**
9. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
10. W przypadku przekroczenia na etapie obliczeń projektowych mocy przyłączeniowej określonej w pkt 3, przed realizacją inwestycji należy zwrócić się do RE Skarżysko z wnioskiem o określenie „Warunków przyłączenia”. „Warunki techniczne budowy oświetlenia drogowego” powinny stanowić załącznik do powyższego wniosku.
11. Warunki techniczne budowy oświetlenia drogowego są ważne 2 lata od daty ich wystawienia.
12. Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. jest p. Zbigniew Strojcki , tel. 41/ 25 26 439

PGE Dystrybucja S.A.
Odział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
Wydział Majątku Sieciowego

.....
Piotr Pietrusiewicz

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomości:

1 x RM

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów