Całość instalacji solarnej do demontażu

LEGENDA OZNACZEŃ:

DN50 / stal — Istniejący rurociąg zasilający sieci wysokiego parametru (t=135°C, p=10bar) z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco lub z rur stalowych ze szwem przewodowych

DN50 / stal — Istniejący rurociąg powrotny sieci wysokiego parametru (t=135°C, p=10bar) z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco lub z rur stalowych ze szwem przewodowych

42 x 1,5 / stal węglowa ocynk. — Zasilanie instalacji c.o niskiego parametru (70/50°C) Rura ze stali węglowej ocynkowana zewnętrznie łączona przez zacisk

42 x 1,5 / stal węglowa ocynk. — Zasilanie instalacji c.o niskiego parametru (70/50°C) Rura ze stali węglowej ocynkowana zewnętrznie łączona przez zacisk

21K-S/500 [520 mm] — K- Grzejnik płytowy stalowy typu "kompakt" 21 - podwójny (dwie płyty + jeden radiator) 500 - wysokość 50cm [520 mm] - długość 0,52m 2,0 - nastawa zaworu n=2,00

nr pomieszczenia — projektowana temperatura w pomieszczeniu t=20°C — 3.11 t+20 °C Qwym: 1484 W — projektowana strata ciepła Q=1512[W]

Inwest — Kontroler odczytu i archiwizacji temperatury w budynku z możliwością zdlanego odczytu danych przez stronę internetową

Pomieszczeniowy czujnik temperatury - połączenia bezprzewodowe ze sterownikiem odczytu

Uwaga: wszystkie grzejniki w salach pobytu dzieci obudować płytą czołową z lakierowanej płyty HPL o powierzchni otworów min. 50 % wg koloru i wzoru ustalonego z Użytkownikiem obiektu

nazwa projektu	Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy ul. Konrada Wiklera 6 w dzielnicy Maroko-Nowiny
lokalizacja	44-210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6
inwestor	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik
branża	SANITARNA
temat rysunku	INSTALACJA C.O. - RZUT DACHU
projektował	Marcin ŁUCZAK — nr uprawnień SLK/13993/POWOD/07 — podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Ślwki 16, 44-206 Rybnik Tel: 603125249	skala 1:75
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl	data maj 2024
	nr rysunku IS.04