




EW1	KMU013WL	oporna kierunkowa podświetlania wewnętrznej, 3j, jedno- lub dwu-stronna, montaż nadstropowy / naciśnny / boczny / zwieszony, VD=24m, 4,6W, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP43, tryb ścielcwo-awaryjny, zakres temp. -5 °C / +40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw piktoگرامов podst.
EW1p	KMU013WL+KME	oporna kierunkowa podświetlania wewnętrznej, 3j, jedno- lub dwu-stronna, montaż nadstropowy, VD=24m, 4,6W, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP43, tryb ścielcwo-awaryjny, zakres temp. -5 °C / +40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw piktoagram podst.

	<h2 style="margin: 0;">ZUHPWALTER</h2> <h3 style="margin: 0;">Pracownia Projektowa</h3>	60-651 Poznań ul. Maczka 16/60 tel. 602 11 58 78
<u>INWESTOR:</u> Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Samotulach	<u>TEMAT OPRACOWANIA:</u> Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne	Skala 1:100
<u>OPRACOWAŁ:</u> Przemysław Walter Upr. nr 7131/112/Pw/2002 mgr inż. Wojciech Podwójski 285/76/Pw	<u>PODPIS:</u> <u>TEMAT RYSUNKU:</u> Rozmieszczenie opraw awaryjnych ewakuacyjnych RZUT PARTERU	Branża: ELEKTR Data: 08 2024
		9