

ODPIS

STAROSTA NIŻAŃSKI
siedziba organu:
Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kościuszki 7, 37 – 400 Nisko

Nisko, dnia: 2024-06-06

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ **Nr G.6630.43.2024**

Opis przedmiotu narady: **Budowa sieci oświetlenia parku i sieci monitoringu oraz przyłączy kablowych nN do fontanny i toalety**

Lokalizacja przedmiotu narady: **Jeżowe - Zanawsie dz. 4533/239**

Wnioskodawca: Zakład Robót Elektrycznych Krzysztof Cimer
30-499 Kraków Ks. Franciszka Maja 31

Inwestor: Urząd Gminy Jeżowe Wójt Gminy Jeżowe
37-430 Jeżowe Jeżowe 136 A

Wniosek z dnia: 2024-05-27 Data wpływu wniosku: 2024-05-27 Data uzupełnienia dokumentów: 2024-05-28
Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)

Naradę koordynacyjną przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Data zakończenia narady koordynacyjnej: **2024-06-06**

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Jarosław Wołoszyn - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

Uwagi ogólne:

- 1) Integralną częścią protokołu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.
- 2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
- 3) Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem użytkownika danej sieci.
- 4) Istnieje obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisów rozdziału 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z późn. zm.).
- 5) W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
- 6) Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych normach i warunkach technicznych.

Stanowiska (uwagi i zalecenia) uczestników narady koordynacyjnej:

Lp	Oznaczenie podmiotu uczestniczącego w naradzie	Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot	Stanowisko uczestnika narady
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku	Jerzy Kobylarz	brak uwag
2	Starostwo Powiatowe w Nisku Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa	Tomasz Żak	brak uwag
3	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Leżajsk	Władysław Paluch	Zachować ostrożność przy robotach ziemnych w miejscu skrzyżowań z istniejącymi liniami energetycznymi . Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania z kablami energetycznymi

			wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Leżajsk .
4	Orange Polska S.A.	Bakota Jacek	Zawiadomiony, nie uczestniczył.
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie	Piotr Stańkowski	brak uwag
6	Gmina Jeżowe	Marek Kamiński	brak uwag
7	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Sanoku	Wrona Grzegorz	Zawiadomiony, nie uczestniczył.
8	Media-sys sp. z o.o.	Maciołek Paweł	Zawiadomiony, nie uczestniczył.
9	Firma Handlowo- Usługowa "WAVE-NET" Piskor Daniel	Piskor Daniel	Zawiadomiony, nie uczestniczył.
10	Debacom Sp. z o.o.	Paweł Rybka	brak uwag
11	Gmina i Miasto Nisko	Łukasz Kędra	brak uwag
12	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku	Angelika Machaj	brak uwag
13	NETIA S.A.	Alan Krulikowski	brak uwag

Uwagi końcowe:

- 1 Budowę oświetlenia parku realizować zgodnie z warunkami przyłączenia nr 24-F7/WP/01255 wydanymi przez PGE RE Leżajsk. Prace na istniejących urządzeniach elektroenergetycznych NN (w tym demontażowe) oraz wszelkie prace sprzętem mechanicznym w sąsiedztwie i pod istniejącymi liniami energetycznymi SN i NN napowietrznymi a także roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi oraz projektowanymi kablami eSN i eNN wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z zasadami BHP. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu zachować odległości i wymagania zgodnie z PN-76/E-05125, PN-E-05100-1, N SEP-E-004, N SEP-E-003 i BHP.
- 2 Projektowane sieci oświetlenia parku i monitoringu zbliżają się i krzyżują projektowane linie kablowe eSN 15kV (przebudowa linii napowietrznych eSN 15kV na kablowe) i eNN (przebudowa i rozbudowa dróg gminnych) uzgodnione na naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nisku. W rejonie skrzyżowań i zbliżeń należy przed realizacją wytyczyć wszystkie sieci i obiekty równocześnie oraz zabezpieczyć miejsca dla ich bezkolizyjnej realizacji.
- 3 Skrzyżowanie z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury wod-kan prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z zasadami BHP.
- 4 Wszelkie roboty ziemne wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci uzbrojenia terenu powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - Rozdział 10 "Roboty ziemne".
- 5 Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy potwierdzić u użytkowników urządzeń podziemnych naniesienie tych urządzeń oraz uzupełnić o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich geodezyjną inwentaryzację.

Podpis przewodniczącego:

Z up. STAROSTY

(-)

Jarosław Wołoszyn

Inspektor

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami