


RZUT PIĘTRA  
SKALA 1:100



LEGENDA :

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY I ELEMENTY PROJEKTOWANE
	ZAMUROWANIA
	TRZPIENIE ŻELBETOWE
	ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

1.1	SCHODY	PLYTKI
3.98	m <sup>2</sup>	
1.2	POM. PERSONELU	PANELE
7.42	m <sup>2</sup>	10,62m <sup>2</sup>
1.3	POM. DYREKTORA	PANELE
10.34	m <sup>2</sup>	14,56m <sup>2</sup>
1.4	KOMUNIKACJA	GRES
27.88	m <sup>2</sup>	37,24m <sup>2</sup>
1.5	POM. MAT. DYDAKT.	PANELE
32.92	m <sup>2</sup>	36,49m <sup>2</sup>
1.6	SALA DZIECI	PANELE
72.53	m <sup>2</sup>	95,0m <sup>2</sup>
1.7	SANITARIAT DLA DZIECI	GRES
7.84	m <sup>2</sup>	7,84m <sup>2</sup>
1.8	MYCIE NOCNIKÓW	GRES
2.87	m <sup>2</sup>	
1.9	SALA DZIECI	PANELE
72.60	m <sup>2</sup>	
1.10	SANITARIAT DLA DZIECI	GRES
7.84	m <sup>2</sup>	
1.11	MYCIE NOCNIKÓW	GRES
2.87	m <sup>2</sup>	
1.12	KOMUNIKACJA	GRES
43.53	m <sup>2</sup>	48,67m <sup>2</sup>
1.13	WC NIEPEŁNOSP.	GRES
4.78	m <sup>2</sup>	6,08m <sup>2</sup>
1.14	WC PERSONELU	GRES
3.39	m <sup>2</sup>	4,02m <sup>2</sup>
1.15	ZMYWALNIA	GRES
6.55	m <sup>2</sup>	9,03m <sup>2</sup>
1.16	JADALNIA DLA DZIECI	GRES
21.07	m <sup>2</sup>	26,58m <sup>2</sup>
1.17	ROZDZIELNIA POŚLĄKÓW	GRES
12.19	m <sup>2</sup>	15,96m <sup>2</sup>
1.18	SZATNIA	GRES
18.83	m <sup>2</sup>	26,82m <sup>2</sup>
1.19	KL. SCHODOWA	GRES
10.15	m <sup>2</sup>	
1.20	WENTYLATORNIA	GRES
15.81	m <sup>2</sup>	20,71m <sup>2</sup>
1.21	KOMUNIKACJA	GRES
5.54	m <sup>2</sup>	5,54m <sup>2</sup>
1.22	KSIĘGOWOŚĆ	PANELE
8.97	m <sup>2</sup>	15,57m <sup>2</sup>
1.23	SKŁ. PORZĄDKOWY	GRES
6	m <sup>2</sup>	13,31m <sup>2</sup>

Legenda:

- DN25, DN32, DN40, DN50** - przewód instalacji p.poż. hydrantowej (średnica nominalna). Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200.
  - przewód wody zimnej
  - przewód wody ciepłej
  - °k1** Pion ks istniejący
- Uwagi:  
1. Rurociągi stalowe na wspornikach o rozstawie 3,0 m.  
3. Wykonać zabudowę instalacji z płyt g-k - dla instalacji hydrantowej

Rzut piętra - instalacja wod-kan / hydrantowa

ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO	PROJEKT TECHNICZNY		
INWESTYCJA	Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krośniku Wyżnym na potrzeby Gminnego Złobka w Krośniku Wyżnym		
ADRES BUDOWY	Krośniko Wyżne, działka nr ewid. 4011/3		
INWESTOR	Gmina Krośniko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krośniko Wyżne		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut piętra - instalacja wod-kan / hydrantowa		
projektant branży sanitarnej:	mgr inż. mgr inż. Krystyna Barud upr. ANB V.7342-109/93		DATA: 11.2024r. SKALA: 1:100
proj. sprawdzający branży sanitarnej:	mgr inż. Maria Homa upr. ANB-2-8346/77/89		Nr rys.: <b>S3</b>