


- Oprawa oświetleniowa LED zewnętrzna IP65 z czujnikiem zmierzchu
- Oprawa oświetleniowa LED do pomieszczeń sanitarnych z mikrofalową czujką ruchu
- Oprawa oświetleniowa LED IP65
- Oprawa oświetleniowa LED
- Rozdzielnia główna
- Serwer
- Pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 200l
- Kurtyna powietrzna
- Grzejnik elektryczny 500W
- Wentylator kanałowy wywiewny o wydajności 180 m³/h
- Wentylator dachowy wywiewny o wydajności 30 m³/h
- Regulator obrotów wentylatora
- Klimatyzator typu "Split"


LEGENDA:

Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania
Układ pracy sieci TN-S
Ochrona uzupełniająca wyłącznik różnicowo prądowy


Numerowanie gniazd



Numerowanie wyłączników



Numerowanie punktów świetlnych



UNAEIIMS

Obiekt	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe					
Zadanie	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe					
Inwestor	GMINA SKĄPE - Skąpe 65, 66-213 Skąpe					
Nazwa dokumentu - rysunku						
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY - RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
Projektant	mgr inż. Andrzej Prokopowicz	LBS/0091/PWBE/22	08.2023.			
					Rys. nr	E1