



Zasilanie z T-A			
1			
L1	L2	L3	N PE

Ps=13,0 kW																		
Zasilanie	Ograniczniki przepięć typ 1+2	Signalizacja obecności napięcia	Wyłącznik różnicowoprądowy	Oświetlenie wnętrz - klatownia	Gniazda wtykowe ogólnodostępne ~3f	Gniazda wtykowe ogólnodostępne ~1f	Gniazda wtykowe stacja uzdatniania wody	Rezerwa	Centrala alarmowa	Gniazda 24V	Kocioł gazowy	Kocioł gazowy	Kocioł gazowy	Sterownik	Wyłącznik różnicowoprądowy	Zasobnik - grzałki	Zasobnik - grzałki	Połączenia wyrównawcze
19,50 kW			3,15 kW	0,05 kW	2,00 kW	1,00 kW	0,10 kW		0,10 kW	0,25 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	12,00 kW	6,00 kW	6,00 kW	
L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L N PE	L1 L2 L3 N PE	L N PE	L N PE		L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	PE

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl				FOSSA	
inwestor	GMINA ZŁOTORYJA, AL. MIŁA 4, 59-500 ZŁOTORYJA			data	09.10.2024
obiekt	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W WILKOWIE OSIEDLU WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi ZWIĄZANymi Z OBIEKTEM BUDOWLANym				
adres	Wilków Osiedle, ul. Szkolna, działka nr 37/11, 37/9, 36, obręb ewid. 0016 Wilków-Osiedle, jednostka ewid. 022606_2 Złotoryja-Gmina				
rysunek	Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy R-K			skala	-
				rys.	E8
stadium	PT- branża elektryczna	nr upr.		podpis	
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 115/DOŚ/08			
sprawdzający	inż. Zbigniew Świerk	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 134/DOŚ/06			