

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORZY Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU**

ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1

Wilków-Osiedle, dnia 07 marca 2024 roku

L.dz. 503 /2024

**Gmina Złotoryja
Al. Miła 4
59-500 Złotoryja**

Odpowiadając na pismo z dnia 9 lutego 2024r w sprawie zapewnienia odprowadzenia wód opadowych oraz technicznych warunków podłączenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej dla projektowanego budynku przedszkola i żłobka w miejscowości Wilków - Osiedle zlokalizowanego na działce nr 37/11, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że:

1. Zapewnia odprowadzenie wód opadowych z projektowanego budynku zlokalizowanego na działce nr 37/11 w miejscowości Wilków - Osiedle.
2. Wpięcie do sieci kanalizacyjnej (na ulicy Kochanowskiego) może dokonać Zakład na koszt Inwestora lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia pod bezwzględny nadzorem pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu.
3. Projekt budowlany w zakresie przyłącza kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu. Wszystkie uzgodnienia należy dołączyć do projektu budowlanego.
- 4.. Opis niniejszych warunków należy dołączyć do dokumentacji technicznej.
5. Dokumentacja techniczna i roboty winny być wykonane na koszt Inwestora, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
6. Wykonane przyłącze kanalizacji deszczowej przed zasypaniem należy zinwentaryzować i zgłosić do odbioru przez przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu.
7. Do odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
 - projekt budowlany,
 - zgłoszenie budowy właściwemu organowi (art. 30 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami),
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
 - protokół z próby szczelności przyłącza,
 - deklaracje zgodności użytych materiałów oraz atesty higieniczne.
8. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z:
 - warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych cz. – II – Instalacje sanitarne i przemysłowe,

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU**

ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1

- normami: BN-83/3836-02 Roboty ziemne,
BN-82/8971 i BN-84/B-1073 Wymagania i badania przy odbiorze
zewnętrznych sieci
wodno – kanalizacyjnych.

9. Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat od daty wystawienia.

**W przypadku przejścia przyłączem kanalizacji deszczowej przez inną nieruchomość
należy uzyskać pisemną zgodę od właścicieli nieruchomości tj.:**

- zgodę na przejście i wykonanie przyłącza kan. na czas nieokreślony,
- zgodę na ewentualną naprawę przyłącza kan. w przypadku awarii,
- oświadczenie o braku roszczeń w przypadku usuwania awarii kan.

Z poważaniem

DYREKTOR



Dawid Lichnerski

Sprawę prowadzi: Sebastian Grzymisławski tel. 609050064
