

LEGENDA	
	czytnik kart magnetycznych np. typu MCT80M
	elektrozaczepp 12V
SKD	zestaw systemu kontroli dostępu

UWAGI

-Magistralę wykonać przewodem U/UTP kat. 6,
-Wszystkie skrzynki SKD należy zabudować na tynku w miejscu umożliwiającym dostęp dla celów serwisowych,
-Zasilanie skrzynek SKD wykonać przewodem YDY2o 3x2,5mm,
- Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację prac elektrycznych z pracami dotyczącymi pozostałych instalacji,
- Miejsca kolizyjne rozwiązywać na budowie w porozumieniu z wykonawcami pozostałych branż,
- Miejsca wyprowadzeń instalacji na zewnętrz obiektu zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci,
- Przejścia przez przegrody pożarowe zabezpieczyć masą ppoż. o odporności ogniowej przegrody oraz oznaczyć tabliczką znamionową,
- Wszystkie urządzenia podłączyć zgodnie z instrukcjami oraz dokumentacjami technicznо ruchowymi również w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały ujęte w dokumentacji,
- Instalacje wykonać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym, również w odniesieniu do szczegółów nieujętych w dokumentacji,
- Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atest i świadectwa dopuszczenia wydane przez upoważnione instytucje krajowe zgodnie z PB oraz ustawą o wyrobach budowlanych,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	**KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z O.O.** ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 tel. 509 347 426
INWESTOR:	**Gmina Lyski**
ADRES OBIEKTU:	ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, działki nr 1294/41, 1212/42, 916/41, 1210/42, 266/41-140
TYTUŁ OPRACOWANIA:	**Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP"**
FAZA OPRACOWANIA:	**PROJEKT TECHNICZNY**
NAZWA RYSUNKU:	**Schemat ideowy instalacji kontroli dostępu do pomieszczeń KD**
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT:	**mgr inż. DANIEL MAZUREK** upr. bud. nr SLK/6536/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej elektrycznej bez ograniczeń — PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY:	**mgr inż. RAFAŁ KRAMARCZYK** upr. bud. nr SLK/4748/PWOE/13 w specjalności instalacyjnej elektrycznej bez ograniczeń — PODPIS

DATA:	TOM:	NR PROJ.:	REWIZJA:	SKALA:	NR RYS.	STRONA
Październik 2024	**I**	**484**	**0**	**-**	**E.54**	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo egzekwowania praw.