wa 80x80 mm

| CENTRALA WENTYLACYJNA CNW4 | |
|---|---|
| VN | 300 m3/h |
| VW | 300 m3/h |
| Klasa filtra | M5 |
| Wymiary LxBxH | 1090x630x1090 |
| Waga | 70 kg |
| Moc elektryczna | 3,0 kW |
| Zasilanie | 230 V 1 faza |

Zacieniony kanał

LEGENDA:

- PRZEWÓD WENTYLACYJNY NAWIEWNY
- PRZEWÓD WENTYLACYJNY WYWIEWNY
- PRZEWÓD WENTYLACYJNY CZERPNY
- PRZEWÓD WENTYLACYJNY WYRZUTOWY
- KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH
- NAWIETRZAK OKIENNY

- *NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH ZABUDOWAĆ KLAPY REWIZYJNE UMOŻLIWIAJĄCE CZYSZCZENIE KANAŁÓW*
- *SKROPLINY Z CENTRALI WENT. PODŁĄCZYĆ Z NAJBLIŻSZYM PIONEM KS POPRZEZ ZAMKNIĘCIE SYFONEM*

| | |
|---|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | **KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z O.O.**<br>ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270<br>tel. 509 347 426 |
| INWESTOR: | **Gmina Lyski** |
| ADRES OBIEKTU: | ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, działki nr 1294/41, 1212/42, 916/41, 1210/42, 266/41 |
| TYTUŁ OPRACOWANIA: | **Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP”** |
| FAZA OPRACOWANIA: | **PROJEKT TECHNICZNY** |
| NAZWA RYSUNKU: | **RZUT PARTERU OSP - INSTALACJA WENTYLACJI 'B'** |
| INSTALACJE PROJEKTANT: | **mgr inż. ANDRZEJ SIEJOK**<br>upr. bud. nr SLK/6554/PBS/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń — PODPIS |
| INSTALACJE SPRAWDZAJĄCY: | **mgr inż. ADAM REBIZAK**<br>upr. bud. nr SLK/2626/POOS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń — PODPIS |

| DATA: | TOM: | NR PROJ. | REWIZJA: | SKALA: | NR RYS. | STRONA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Październik 2024**<br>**20.01.2025** | **I** | **484** | **0** | **1:50** | **IS_17** | |

***PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:***
*Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.*